



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8



Č.j. HSOS-7357-2/2019

Vyřizuje: Ing. Veronika Gogolová
Tel.: 950 711 127
E-mail: veronika.gogolova@hzsmsk.cz

Karviná 29.08.2019

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX00BCCHS

Město Petřvald
Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: MŠ Šenovská, 735 41 Petřvald - rozšíření kapacity mateřské školy
Místo stavby: parc. č. 5624, 5623, 5625/1, 6403/1, k. ú. 720488 Petřvald u Karviné
Stavebník – investor: Město Petřvald, Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ: 00297593
Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 19.07.2019. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Tereza Česelská, Ph.D., číslo ČKAIT:1103615, datum:7/2019).

Dveře na únikové cestě budou otvíratelné ve směru úniku. Východové dveře budou opatřeny tlačítky pro odblokování dveří, které budou označeny bezpečnostní značkou „Tlačítko pro otevírání dveří“ v souladu se zněním čl. 13.1.1 ČSN 73 0810.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
Ostravská 883/8
733 01 Karviná - Fryštát

Gogolová
nprap. Ing. Veronika Gogolová
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení