





VS VODOMĚRNÁ SESTAVA VIZ VÝKRES19006-DSP-D.2-IO 04-04

VS VODOMĚRNÁ ŠACTHA - DLE STANDARTU SmVaK VIZ VÝKRES19006-DSP-D.2-IO 04-04

SCHÉMA NAPOJENÍ



- ① ULIČNÍ POKLOP
- ② TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA
- ③ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ PVC DN 100
- ④ NAVRTÁVACÍ PÁS PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ
- ⑤ KOMBINOVANÉ ŠOUPÁTKO SE ZEMNÍ SOUPRAVOU
- ⑥ NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE100 RC SDR 11 90x5,4



MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VÍCHERKA 2511
735 41 PETŘVALD

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------|--|--|
| VEDOUČÍ PROJEKTANT | | ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ | | | |
| ZODP. PROJEKTANT | | ING. ONDŘEJ FABIÁN | | | |
| VYPRACOVAL | | ING. RADEK SPURNÝ | | | |
| KONTROLOVAL | | ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ | | | |
| HLAVNÍ ARCHITEKT | | ING. ARCH.JAN PALDUS | | | |
| KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ | | | STAV. ÚŘAD : PETŘVALD | | |
| NÁZEV AKCE : REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ | | | | | |
| NÁZEV OBJEKTU : D.2-IO 04 - Úprava stávající přípojky vody | | | ČÁST : D.2-IO 04 | | |
| NÁZEV PŘÍLOHY : VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL | | | | | |