REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ					výpis prvků:ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	19009-DPS-D.1.4.1-SO 01
OZ	POPIS	SCHÉMA	POČET	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
ZP7	Umyvadlo zdravotní - pro ZTP- s přepadem- s otvorem pro baterii- s prostorově úsporným sifonem - se stojánkovou baterií s lékařskou pákou		1	Keramika - bílá,baterie mosaz-povrch chrom, vtok chrom, sifón.	- sada pro uchycení umyvadla - prostorově úsporný umyvadlový sifon - umyvadlová baterie s lékařskou pákou (prodlouženou), prodloužené otočné výtokové rameno - 2x rohový ventil 1/2" - ⅜" - 2x hadička -pancéřovaná 3/8", l=60 cm. - následně specifikované madlo	
	Madlo pevné. Délka min 600 mm - použití k umyvadlu. Výška spodní hrany 800 mm nad podlahou. Instalace ve svislé poloze vedle umyvadla.		1	Nerez	-	Madlo je nutné umístit na stranu ve směru pohybu od záchodové mísy. VYKÁZÁNO V ASŘ (D.1.1.)
ZP8	Klozet závěsný prodloužený/pro ZTP- s hlubokým splachováním- výška instalace 450 mm- délka 700 mm, Včetně instalačního modulu pro závěsné klozety pro obložení sádrokartonem.		1	Keramika bílá,sedátko bílé,ovládací tlačítko - bílé.	Včetně sedátka (bez pozvolného sklápění) a následně specifikovaných madel. Rohový ventil 1/2". Flexikoleno k odpadu 90/110. Hadička pancéřovaná 1/2", l=60 cm. Příslušenství k ukotvení ap.	
	Madlo se zádovou opěrkou k WC - šířka cca 580 mm, výška cca 124 mm, hloubka cca 155 mm		1	Nerez	-	výškové umístění pod pevným a sklopným madlem
	Madlo pevné. Délka min 600 mm - použití k WC. Výška instalace 800 mm nad podlahou ve vodorovné poloze.		1	Nerez	-	Osová vzdálenost pevného a sklopného madla bude 600 mm.Madlo musí přehahovat délku záchodové mísy nejméně o 200 mm. VYKÁZÁNO V ASŘ (D.1.1.)
	Madlo sklopné krakorcové Délka madla cca 834mm - použití k WC. Výška instalace 800 mm nad podlahou.		1	Nerez	-	Osová vzdálenost pevného a sklopného madla bude 600 mm.Madlo musí přehahovat délku záchodové mísy nejméně o 100 mm. VYKÁZÁNO V ASŘ (D.1.1.)

Schémata jsou pouze orientační.