

POZNÁMKA :

INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 62305–1 AŽ ČSN EN 62305–4.

ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY SMÍ BÝT MAX. 2 Ω. UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY PŘI PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE NEJMÉNĚ 30 cm POD POVRCH A 20 cm NAD POVRCH OPATŘIT PASIVNÍ OCHRANOU.

ZEMNÍCÍ SOUSTAVA JE TVOŘENA PÁSKEM FeZn 30x4 ULOŽENÝM V TERÉNU PODÉL OBJEKTU. POKUD KŘIŽUJE JINÉ SÍTĚ, JE ULOŽEN 10 cm POD TĚMITO SÍTĚMI. PŘI SOUBĚHU SE SÍTĚMI MUSÍ BÝT ULOŽEN VE VZDÁLENOSTI min.10 cm.

NA STŘEŠE JE VYTVOŘENA HŘEBENOVÁ PROPOJOVACÍ SOUSTAVA VODIČEM FeZn ø8. SOUSTAVA JE ULOŽENA NA PODPĚRÁCH VE VÝŠCE min. 10 cm NAD STŘECHOU. VZDÁLENOST PODPĚR JE 1m. SVODY JSOU VEDENY NA POVRCHU PO FASÁDĚ. ZKUŠEBNÍ SVORKY JSOU UMÍSTĚNY NA FASÁDĚ.
PŘEDMĚTY VYČNÍVAJÍCÍ NAD STŘECHU BUDOU CHRÁNĚNY ODDÁLENÝMI JÍMAČI.

POŽÁRNÍ ŽEBŘÍKY A VELKÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY PŘIPOJIT NA DVOU MÍSTECH.

ZKUŠEBNÍ SVORKY BUDOU OČÍSLOVÁNY.

LEGENDA :

SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ NA POVRCHU
	ODDÁLENÝ JÍMAČ
PJ	POMOCNÝ JÍMAČ
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
SP	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
HOP	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE

SEVER

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 276,03 m n.m.

OBJEDNATEL :

MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511
735 41 PETŘVALD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: PETŘVALD	

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :

REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY
ZŠ ŠKOLNÍ

STUPEŇ	DPS
DATUM	12/2019
FORMÁT/POČET STR.	A4/2
MĚŘÍTKO	1:125
ARCHIVNÍ ČÍSLO	

NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA	ČÁST : D.1.4.5 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Č. ZAK. 19009 / SOUBOR DWG	ČÍSLO SOUPRAVY

NÁZEV PŘÍLOHY :

PŮDORYS UZEMNĚNÍ A HROMOSVODU

Č. PŘÍLOHY :

19006-DPS-D.1.4.5-SO 01 - 04