




ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU  
DVEŘE V PROVEDENÍ EW30DP1  
ROZMĚRY ROZVADĚČE: V1200xš600xh200  
KRYTÍ: min. IP40/20  
SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–S  
PRIVODY: VRICHEM  
VÝVODY: VRICHEM  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41  
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI  
ZAKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVYŠENÁ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
A DOPLNJICÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBE ROZVADĚČŮ.  
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZÚSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA  
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.  
MAPLI ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE  
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ  
ČÍSLOVANÍ STOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.  
PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPANÝ POMOČÍ UCPAVEK.  
MAX. PROUD NA SBĚRNICI

40A

OBJEDNATEL :

**MĚSTO PETŘŮVALD**  
NÁMĚSTÍ GEN. VÍCHERKA 2511  
735 41 PETŘŮVALD

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL	
KONTRLOVAL	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		
STAV. ÚŘAD. PETŘŮVALD		

NÁZEV AKCE :

**REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY**  
**ZŠ ŠKOLNÍ**

NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :
SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA	D.1.4.5 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PŘÍLOHY :

ROZVADĚČ RMS2



KANIA, a.s. Špaldova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz  
tel : 596 243 487  
e-mail : info@kania-ostrava.cz

STUPEN		DPS	
DATUM		12/2019	
FORMAT/POČET STR.		A4/1	
MĚŘITKO		-	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
Č. ZAK.	19009	ČÍSLO	
SOUBOR	DWG	SOUPRÁVY	

Č. PŘÍLOHY :

19006-DPS-D.1.4.5-SO 01 - 06



