

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V1200xš600xh110

KRYTÍ: min. IP40/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–S

PRIVODY: VRICHEM

VÝVODY: VRICHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI

ZAKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJICÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZUŠTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

MAPLI ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVANÍ STORÉK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.




PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPANÝ POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI

40A

OBJEDNATEL :

MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VÍCHERKA 2511
735 41 PETŘVALD

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL	
KONTRLOVAL	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		
STAV. ÚŘAD. PETŘVALD		

NÁZEV AKCE :

REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY
ZŠ ŠKOLNÍ

NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :
SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA	D.1.4.5 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PŘÍLOHY :

ROZVADĚČ RMS1



tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

KÁNIA, a.s. Špaldova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

STUPEŇ		DPS
DATUM		12/2019
FORMAT/POČET STR.		A4/1
MĚŘÍTKO		-
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
Č. ZAK.	19009	ČÍSLO
SOUBOR	DWG	SOUPRAVY

Č. PŘÍLOHY :

19006-DPS-D.1.4.5-SO 01 - 05

