


- LEGENDA SYMBOLŮ VZT
- 100 PŘÍVOD UPRAVENÉHO VZDUCHU V M³/H
 - 100 ODVOD ZNEHODNĚNÉHO VZDUCHU V M³/H
 - VENTILÁTOR DO VZT POTRUBÍ
 - TUMIČ HLUKU DO VZT POTRUBÍ
 - REGULÁTOR DO VZT POTRUBÍ
 - KONCOVÝ PRVEK VZT PRO ODVOD VZDUCHU

- POZNÁMKA
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽI NUTNO ZKOORDINOVAT TRASU VZT - VĚŠKĚŘÉ ROZMĚRY VZT ELEMENTŮ OVĚŘIT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY/MONTÁŽE
 - PŘÍPADNÉ ZMĚNY VZDY ZKOORDINOVAT S PROJEKTANTEM VZT (ATELIER TOPKLIMA S.R.O.) A GP (KANIA A.S.)
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ VZT V POHLEDU KOORDINOVAT S PROJEKTEM OSVĚTLENÍ / INTERIÉRU RESP. UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
 - KONCOVÉ PRVKY VZT VE SNÍŽENÉM PODHLEDU NABOJIT FLEXIBILNÍCH HADIC
 - V RÁMCI INSTALACE NOVÉHO SYSTÉMU VZDUCHOTECHNIKY BUDE PROVEDENO SNÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ V MÍSTECH VEDENÍ VZT POTRUBÍ
 - SILOVÉ NAPAŘENÍ ELEKTROJISTIČNÍ OVLÁDÁNÍ VŠECH VZT ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PROFESE ELEKTRO
 - OK-ODVOD KONDENZÁTU OD POTRUBÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PROFESE ZTI
 - RO - REVIZNÍ OTVOR PRO PŘÍSTUP K VZT ZAŘÍZENÍ - ŘEŠÍ PROFESE STAVBA
 - SM-STĚNOVÁ MŘÍŽKA DODÁVKA PROFESE VZT, DM-DVĚRNÍ MŘÍŽKA DODÁVKA PROFESE VZT
 - VĚŠKĚŘÉ POTRUBÍ ODFUKU VZDUCHU VOŤ TYPU KAČÍČEK TL 40MM+AL POLEP (SANDLEP)
 - OPATŘIT TERMOKUSTICKOU IZOLACI TYPU KAČÍČEK TL 40MM+AL POLEP (SANDLEP)
 - VĚ/Vp-MNOŽSTVÍ ČESTVÉHO/PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU, Vo/Voř-MNOŽSTVÍ ODVADĚNÉHO/VÝFUKOVANÉHO VZDUCHU




PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY. JEJÍ PODROBNOST JE DÁNA MÍROU DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVAJÍCÍ STAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE RESP. VÝROBY VŠECH PRVKŮ VZT JE NUTNO ZPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DLE ZAMĚŘENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ !!! PŘI NESOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE / PŘÍPADNÉ ZMĚNY VZDY ZKOORDINOVAT S PROJEKTANTEM PROFESE VZDUCHOTECHNIKY (KANIA A.S.) A INVESTOREM

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv



OBJEDNATEL :

MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VÍČHERKA 2511
735 41 PETŘVALD

VEDOUcí PROJEKTANT		ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ																						
ZODP. PROJEKTANT		ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ																						
VYPRACOVAL		ING. KAREL JEŽEK																						
KONTROLOVAL		ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ																						
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		STAV. ÚŘAD: PETŘVALD																						
NÁZEV AKCE : REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ																								
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA		ČÁST : D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA																						
NÁZEV PŘÍLOHY : PŮDORYS STŘECHY																								
<div><div><div><div>KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostava.cz</div></div></div><div><table><tr><td>STUPEN</td><td>DPS</td><td></td></tr><tr><td>DATUM</td><td>11/2019</td><td></td></tr><tr><td>FORMAT/POČET STR.</td><td>A4/4</td><td></td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1:50</td><td></td></tr><tr><td>ARCHIVNÍ ČÍSLO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Č. ZAK.</td><td>19009</td><td>ČÍSLO</td></tr><tr><td>SOUBOR</td><td>DWG</td><td>SOUPRAVY</td></tr></table></div><div>Č. PŘÍLOHY : 19009-DPS-D.1.4.2-SO 01-04</div></div>				STUPEN	DPS		DATUM	11/2019		FORMAT/POČET STR.	A4/4		MĚŘÍTKO	1:50		ARCHIVNÍ ČÍSLO			Č. ZAK.	19009	ČÍSLO	SOUBOR	DWG	SOUPRAVY
STUPEN	DPS																							
DATUM	11/2019																							
FORMAT/POČET STR.	A4/4																							
MĚŘÍTKO	1:50																							
ARCHIVNÍ ČÍSLO																								
Č. ZAK.	19009	ČÍSLO																						
SOUBOR	DWG	SOUPRAVY																						