



DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod ODRA  
Sirotní 1145/7, Vítkovice  
703 00 Ostrava

Ing. Pavol Lipták  
Vrchlického 10  
716 00 Ostrava-Radvanice

Vaše značka/ze dne  
Li/20/200907/07.09.2020

Naše značka  
D500/19782/2020

Vyřizuje/Tel.  
Kopecký/596 703 418

Ostrava  
2020-09-17

**Vyjádření k existenci sítí pro stavbu „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská“ v katastrálním území Petřvald u Karviné za účelem společného povolení stavby (DÚR + DSP)**

Vážený pane,

dopisem ze dne 07.09.2020 jste nás požádal o vyjádření k existenci sítí a případně o stanovení podmínek pro výše uvedenou stavbu z hlediska důlní činnosti pro účely společného povolení stavby. Součástí Vaší žádosti byl situační výkres širších vztahů C. 1 a koordinační situační výkres C. 3, včetně plné moci.

Stavba zasahuje do bezpečnostního pásma (BP) stanoveného kolem opuštěného důlního díla (ODD) Jindřiška. BP je tvořeno kruhem kolem středu jámy o souřadnicích  $X = 1\,102\,080,00$  a  $Y = 462\,929,00$  a poloměru 23 m. ODD je na povrchu uzavřeno železobetonovým ohlubňovým povalem (umístěným pod povrchem terénu) a mikropiloty s tlakovou injektáží. Zaměření skutečného provedení nemáme k dispozici. ODD je zajištěno svislým odplyňovacím vrtem, který je na povrchu ukončen cca 3,0 m vysokým odfukovým komínkem s ohrazením o rozměrech cca 3,0 m × 3,0 m a výšce cca 2,5 m. Od odfukového komínku vede podzemní elektrická přípojka monitorovacího systému do domu č.p. 1615.

Pro provoz odplyňovacího vrtu a jeho přípojky byla zřízena a vkladem do katastru nemovitostí zapsána časově neomezená věcná břemena spočívající ve služebnosti umístění, provozování a udržování zemní elektrické přípojky, v umístění a provozování bezpečnostního prvku „Jindřiška“, včetně oplocení a v právu pěšího přístupu k výše uvedenému bezpečnostnímu prvku, kde oprávněným je státní podnik DIAMO. Zákres těchto břemen je znázorněn v příloze.

Na základě výše uvedeného stanovuje DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA následující podmínky:

1. Předmětné plynové zařízení ani jeho ohrazení a součásti nesmějí být projektovanou stavbou dotčeny ani měněny.
2. Musí být zajištěn trvalý bezpečný přístup k brance v ohrazení, aby mohly být průběžně kontrolovány koncentrace důlních plynů a ostatní parametry na odfukovém komínku vrtu.

3. V průběhu realizace plánované akce nesmí být práva vyplývající z věcných břemen nijak dotčena nebo omezena.

K úpravě zpevněných ploch v ploše BP v projektovaném rozsahu nemáme připomínky. Pokud by při realizaci prací byly prováděny výkopy v ploše BP do hloubky větší než 0,5 m, je nutno dodržet následující podmínky:

4. Nesmí být poškozen uzavírací ohlubňový poval ODD - před započítáním výkopových prací musí být jeho půdorys ověřen ručním výkopem, což se týká plochy kruhu o poloměru 5,0 m se středem v ose jámy.
5. Stěnám výkopů bude věnována zvýšená pozornost.
6. Výkopové práce a práce ve výkopech budou prováděny pouze jako práce se zvýšeným nebezpečím - je zakázáno kouřit, používat otevřený oheň, manipulovat s rozpálenými předměty, skladovat hořlaviny a hořlavý materiál.
7. Výkopové práce budou prováděny za dozoru pracovníka odborného bezpečnostního dohledu - měření metanu. Tento pracovník měří koncentraci metanu v místě výkopů při překročení hloubky 0,5 m a dále průběžně při jejich provádění do větší hloubky. Při zjištění koncentrace 0,5 % metanu a vyšší vystupující v místě výkopových prací přerušuje práce až do doby odvětrání výkopu a o naměřených hodnotách vede záznam ve stavebním deníku.
8. Organizace, která bude provádět stavební a montážní činnosti nebo zajišťující dozor nad jejich prováděním v ploše BP, je povinna při zjištění jakékoliv anomálie stavu terénu, související s pohybem půdy (pokles spojitý i nespojitý, naklonění apod.) okamžitě přerušit prováděné činnosti, místo zajistit, vzniklou událost neprodleně ohlásit na dispečink odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO (tel. 596 703 244, mobil 602 578 487) a v činnostech nepokračovat do doby stanovení dalšího postupu zodpovědným pracovníkem

Současně Vám sdělujeme následující informace:

- Stavba je situována v území kategorizovaném jako území ověřené bez výstupů resp. zajištěné proti výstupům metanu na povrch. Stavbu je možno realizovat bez zvláštních opatření z hlediska nebezpečí výstupů karbonského plynu s výjimkou dále uvedené podmínky.
- Zájmové území se nachází v bývalém dobývacím prostoru Petřvald II pro černé uhlí, který byl Rozhodnutím OBÚ Ostrava zrušen.
- Zájmové území se nachází v dobývacím prostoru Petřvald IV pro hořlavý zemní plyn, který je ve správě firmy Green Gas DPB, a.s.
- Zájmové území se nachází v území plochy „M“ chráněného ložiskového území (CHLÚ) české části hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černé uhlí. Dle rozhodnutí MŽP ČR č.j. 580/263c/ENV/09 sp. zn. 000370/A-10 ze dne 03.07.2009 ve znění rozhodnutí MŽP č.j. 1521/580/15,62165/ENV ze dne 04.09.2015 vydal Krajský úřad závazné stanovisko č.j. MSK 146202/2019 sp. zn. ŽPZ/27922/2019/Chro 250.4 S5 N ze dne 14.10.2019, kde souhlasí s umístěním staveb v území ploch „M“ a „N“, bez stanovení podmínek pro jejich provedení. Stanovisko Krajského úřadu je vydáno pouze z hlediska § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění. Uvedené stanovisko Krajského úřadu má omezenou platnost na dobu 5 let a je trvale uloženo na všech místně příslušných obecních stavebních úřadech.

- Zájmové území se nachází v CHLÚ Rychvald pro hořlavý zemní plyn. Podmínky ochrany ložisek hořlavého zemního plynu v CHLÚ Rychvald jsou upraveny rozhodnutím MŽP, č.j. 1710/580/10, 106942/ENV ze dne 08.12.2010. Stavby nebo zařízení nesouvisející s dobýváním výhradních ložisek hořlavého zemního plynu lze umisťovat bez stanovení podmínek jejich provedení (vyjma vrtů nad 30 m). K umisťování staveb v CHLÚ Rychvald vydal krajský úřad generální závazné stanovisko, č.j. MSK 4527282016 ze dne 04.04.2016. Stanovisko Krajského úřadu má omezenou platnost na dobu 5 let a je trvale uloženo na všech místně příslušných obecních stavebních úřadech.

DIAMO, s.p., o.z. ODRA vydává toto vyjádření pod zn. D500/19782/2020 na základě žádosti Ing. Pavla Liptáka ze dne 07.09.2020 za účelem společného povolení stavby „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská“ v katastrálním území Petřvald u Karviné.

Vyjádření je platné 1 rok od data vydání v rozsahu zájmového území a pro účely uvedené žadatelem.

S pozdravem



DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod ODRA  
Sirotník 1145/7, Vítkovice  
703 00 Ostrava



**Ing. Petr Kříž, Ph.D.**  
vedoucí odštěpného závodu ODRA

**Příloha**  
Situační zákres věcných břemen

1433

Právní vztah: Věcné břeměho umístění  
a provozování bezpečnostního  
prvku "Jinříška" včetně oplocení  
Oprávněný: DIAMO, s.p.

Právní vztah: Věcné břemeno pěšího přístupu  
k bezpečnostnímu prvku  
Oprávněný: DIAMO, s.p.

Právní vztah: Služebnost umístění, provozování  
a udržování zemní el. přípojky NN  
Oprávněný: DIAMO, s.p.

Bedřichova kolonie

