



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotky 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Došlo

9. 01. 2020

Čj.: 0015

Sweco Hydroprojekt a.s.
divize Morava, pracoviště Ostrava
Ing. Martin Jonšta
vedoucí pracoviště Ostrava
Varenská 49
729 02 Ostrava

Vaše značka/ze dne
/12.12.2019

Naše značka
D500/30399/2019

Vyřizuje/Tel.
Kopecký/596 703 418

Ostrava
2020-01-03

Vyjádření k existenci inženýrských sítí pro akci „PD Kanalizace Podlesí“ v katastrálním území Petřvald u Karviné

Vážený pane,

dopisem ze dne 12.12.2019 jste nás požádal o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro výše uvedenou akci, jejíž rozsah je zřejmý ze situačního výkresu širších vztahů, který byl součástí Vaší žádosti.

Upozorňujeme na skutečnost, že v zájmovém území předmětné akce, na konci trasy splaškové kanalizace podél ul. Na Návrší vede souběžně připravovaná sanačně rekultivační stavba „**Úprava pozemků v Petřvaldě - lokalita U Bužkovce**“.

Pro stavbu je zpracována projektová dokumentace. V 02/2020 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA podá žádost o sloučené územní a vodoprávní stavební řízení na MěÚ Orlová. Koordinační situační výkres stavby Vám zasíláme v příloze dopisu a na základě výše uvedeného stanovujeme následnou **závaznou podmínku**:

1. Plánovaná akce „PD Kanalizace Podlesí“ **nesmí přijít do kolize** s připravovanou sanačně rekultivační výše uvedenou stavbou. Z tohoto důvodu požadujeme zaslat konečnou verzi projektové dokumentace ve stupni DSP k posouzení.

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA **nemá** v zájmové oblasti inženýrské sítě ani žádná zařízení ve své správě. Pro realizaci předmětné akce je však nutno dodržet níže uvedenou **závaznou podmínku**:

2. Plánovaná trasa splaškové kanalizace je situována v území kategorizovaném jako **území s možným nahodilým výstupem důlních plynů**. V místech, kde budou prováděny výkopové práce do hloubky **větší než 0,8 m**, je **nutný dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu** - měření metanu. Tento pracovník měří koncentraci metanu v místě výkopů při překročení hloubky 0,8 m a dále průběžně při jejich provádění do větší hloubky. Při zjištění koncentrace 0,5 % metanu a vyšší vystupující v místě výkopových prací přerušuje práce až do doby odvětrání výkopu a o naměřených hodnotách vede záznam ve stavebním deníku.

Současně Vám sdělujeme následující informace:

- V trase kanalizace nejsou situovány odplyňovací vrty ani stará důlní díla.
- Část předmětného území (PÚ) se nachází vně (tj. mimo) platného dobývacího prostoru pro kamenné uhlí Petřvald I, stanoveném Rozhodnutím OBÚ Ostrava, který byl dne 22.11.2004 zmenšen a následně převeden do správy OKD, a.s. Část PÚ se nachází v bývalém dobývacím prostoru Petřvald II, který byl Rozhodnutím OBÚ Ostrava zrušen pro černé uhlí a část PÚ (oblast Dolského pole) se nachází v platném dobývacím prostoru Poruba, stanoveném Rozhodnutím MP pod zn. OPP-OOZ/inž.Ka 14.2/487/63 dne 13.5.1963 pro kamenné uhlí.
- Celé území se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) české části hornoslezské pánve, přičemž tato skutečnost je pro území západně od souřadnice $y = 462\ 500$ m zohledněna v platných podmínkách ochrany ložiska černého uhlí v CHLÚ vydaných MŽP ČR dne 3.7.2009 pod č.j. 580/263c/ENV/09 ve znění Rozhodnutí MŽP č.j. 1521/580/15,62165/ENV ze dne 4.9.2015 a pro území východně od souřadnice $y = 462\ 500$ m v platných podmínkách ochrany ložiska černého uhlí v CHLÚ, stanovených Rozhodnutím MŽP ČR č.j. 748/580/16,30134/ENV ze dne 3.5.2016. Toto rozhodnutí nahrazuje přílohu č. 1 výrokové části nadále platného rozhodnutí ze dne 4.7.2013, vydaného MŽP ČR pod č.j. 984/580/13,47186/ENV a současně nahrazuje přílohu č. 2 (mapovou část) rozhodnutí MŽP ČR č.j. 870/580/15,37302/ENV ze dne 2.6.2015. Všechny výše uvedené dokumenty zařazují území do skupin stavenišť podle ČSN 730039 pro stavby na poddolovaném území.
- Při výstavbě je nutno vycházet z platných ustanovení příslušných pro stavby na poddolovaném území. Tato jsou k nahlédnutí na příslušných stavebních úřadech. Dle § 19 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. Žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem orgánu kraje v přenesené působnosti (viz výše).

DIAMO, s.p., o.z. ODRA vydává toto vyjádření pod zn. D500/30399/2019 na základě žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt a.s ze dne 12.12.2019 za účelem zpracování projektové dokumentace pro akci „PD kanalizace Podlesí“ v katastrálním území Petřvald u Karviné.

Vyjádření je platné 1 rok od data vydání v rozsahu zájmového území a pro účely uvedené žadatelem.

S pozdravem



Ing. Petr Kříž, Ph.D.
vedoucí odštěpného závodu ODRA

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirozí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava



Příloha

Koordinační situační výkres (C.3) - stavba Úprava pozemků v Petřvaldě - lokalita U Bužkovce