



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Jan Havlíček
Na Františkově 2020 / 12
71000 Ostrava

Značka: 9773/V014254/2019/DU

Ostrava, dne: 7.6.2019

Věc: Dětské hřiště na parcele č. 5625/1 v k. ú. Petřvald u Karviné – dotčené parc. č. 5625/1, 5624, 5623, k. ú. Petřvald u Karviné
Stanovisko pro územní a stavební řízení

Stanovisko k existenci sítí, resp. ke stavebnímu záměru pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 27. 3. 2019 pod zn.: 9773/V008428/2019/AUTOMAT.

Dále bylo vydáno sdělení ke stavebnímu záměru pro výše uvedenou stavbu dne 21. 5. 2019 pod zn.: 9773/V011886/2019/TE.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu dětského hřiště s lavičkami, hřiště na kopanou, drenáže a veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 5625/1, 5624, 5623, k.ú. Petřvald u Karviné. Nově navrhované pěší komunikace za živice, zpevněné dlážděné plochy a dopadové plochy z lité pryže či dřevní štěpky budou odvodněny vsakem do přilehlého terénu. Část vsakované vody bude odvedena navrhovanou drenáží do areálové dešťové kanalizace se zaústěním do dešťové kanalizace, která není v majetku ani v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Stavba je členěna do stavebních objektů:

- SO 01 – Dětské hřiště
- SO 02 – Hřiště na kopanou
- SO 03 – Drenáže
- SO 04 – Veřejné osvětlení

Stanovisko k umístění:

Realizaci stavebních objektů, a to **SO 01 – Dětské hřiště, SO 02 – Hřiště na kopanou, SO 03 – Drenáže**, na pozemku 5625/1, k.ú. Petřvald u Karviné **nedojde ke střetu** se zařízením v majetku ani v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Realizaci stavebního objektu **SO 04 – Veřejné osvětlení** na pozemcích parc. č. 5625/1, 5624, 5623, k.ú. Petřvald u Karviné **dojde ke střetu** se zařízením v majetku i v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to **vodovodem DN 80 PVC a splaškovou kanalizací DN 300 PP** – viz orientační zakres v mapové příloze.

Zákes dotčených zařízení v majetku i v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací **požádat o vytyčení zařízení** SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Havířov, tel. č.: 596 831 023). V případě nesplnění této povinnosti, je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto **přípojky nutno respektovat**. Zákes těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (splašková kanalizace je částečně uložena v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem terénu).
- Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a kanalizačních šachet. U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek) a kanalizační poklopy.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálů, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

