



Váš dopis zn.:
Ze dne: 4. 1. 2016
Naše zn.: 221/923/2/842/2016
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel
Tel.: 596 657 271
E-mail: burel@pod.cz
Datum: 26. 1. 2016

Atris, s. r. o.
Občanská 116/18
Ostrava – Slezská Ostrava
710 00



Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald – stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro územní řízení

Žádáte nás o stanovisko ke stavbě chodníků podél silnice III/4726 v k. ú. Petřvald u Karviné. Navržená stavba bude křížit vodní tok Nová Dědina - pravostranný přítok Petřvaldské Stružky v říčním km 3,765, který je v naší správě.

Předmětem zájmu je výstavba chodníku a doprovodných staveb. Celý záměr je rozdělen do několika stavebních objektů:

SO 01 Místní komunikace IV. Třídy (chodník – úsek A, B) – chodníkové těleso je navrženo podél ul. Šumbarská a částečně Závodní od autobusové zastávky Půstky až po křižovatku Šumbarská x Podlesní. Chodníkové těleso ze zámkové dlažby bude tvořeno dvěma úseky – úsek A v délce 193,4 m a úsek B v délce 808,2 m. Chodník a stávající komunikace budou odvodněny do nově navržených obrubníkových vpustí, které budou napojeny na kanalizaci zakončenou do nových vsaků, nebo svedených do vodního toku.

SO 02 Dešťová kanalizace a vsaky – dešťové vody z chodníku jsou svedeny do nových obrubníkových vpustí ve stávající silnici III/4726. Tyto vpusti se napojí na novou dešťovou kanalizaci. Přičemž kanalizace z úseku A bude zakončena do drobného vodního toku. Kanalizace úseku B bude odvedena do čtyř navržených vsakovacích šachet DN 1000, bezpečnostní přepad ze šachty VŠ1_B bude zakončen ve vodním toku.

SO 03 Přeložka vodovodu – vyvolanou investicí v řešeném území bude přeložka ocelového vodovodního řadu DN 250.

SO 04 Veřejné osvětlení – je navrženo osvětlení přechodu pro chodce v blízkosti autobusové zastávky Petřvald Půstky. K novému sloupu bude přiveden zemní kabel v PE chrániče.

SO 05 Zárubní zeď – podél pozemku parc. č. 3885/7 a 3885/6, kde je chodník veden v zářezu, je navržena nová zárubní zídka délky 112,8 m.

SO 11 místní komunikace IV. třídy (chodník – úsek C, D, E) – je navrženo chodníkové těleso podél ul. Šumbarská od křižovatky s ul. Podlesní po křižovatku s ul. Vodárenská a to v celkové délce 532 m. Chodníky budou odvodněny přes nově navržené obrubníkové vpusti do kanalizace a následně navržených vsaků.

SO 12 – Dešťová kanalizace a vsaky – Dešťové vody z chodníku jsou svedeny do stávající silnice III/4726, kde budou zaústěny do nově navržených obrubníkových vpustí. Ty jsou pak napojeny do nově vzniklé dešťové kanalizace a následně do vsaků.

SO 13 – Veřejné osvětlení – v blízkosti autobusové zastávky Petřvald Na Kopci je navrženo osvětlení přechodu pro chodce. Bude instalován jeden světelný bod a k němu se přivede kabel uložený v PE chrániče.

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 101/2002 Sb. v platném znění. Bližší informace naleznete na webových stránkách.

Doručovací adresa:

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
Zapsán v OR u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:
KB Ostrava
č. ú.: 97104761/0100

www.pod.cz

SO 14 – Opěrná zeď a oplocení

Záplavové území na drobném vodním toku ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. nám není známo. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů sdělujeme, že stavba chodníku je možná za níže uvedených provozních podmínek:

- Detail křížení vodního toku a výustních objektů kanalizace požadujeme předložit před vydáním stavebního povolení.
- Požadujeme dodržet:
 - TNV 75 2102 – Úpravy potoků
 - TNV 75 2103 – Úpravy řek
 - ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Zahájení stavebních prací bude oznámeno min. v týdenním předstihu našemu VHP Ostrava (tel: 596 237 121, ostrava.vhp@pod.cz) a odboru VH dispečinku (tel: 596 612 666, disecer@pod.cz), přičemž bude uveden kontakt na osobu odpovědnou za stavební činnosti.
- Mimo výše uvedené požadujeme oznámit našemu VHP Ostrava zahájení prací přímo v průtočném profilu vodního toku a dále požadujeme, abychom byli přizváni k provedení kontroly před uzavřením zakrytých konstrukcí, které jsou v průtočném profilu a to nejméně v předstihu min. 3 dnů.
- V korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, technika, či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod.
- Případné změny, kterými budou dotčeny naše zájmy při úpravě odsouhlasené projektové dokumentace nebo při úmyslu provést změnu stavby nebo její části v době realizace, požadujeme projednat v předstihu s odpovědným zástupcem VHP Ostrava.
- Vyhrazuje si právo připomínek k prováděným pracím na stavbě, pokud dojde k dotčení našich zájmů.
- Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do nezávadného stavu a předán protokolárně odpovědnému pracovníku VHP Ostrava.
- Toto stanovisko neslouží pro vypořádání dočasného nebo trvalého záboru pozemků v naší správě. Před případným vstupem na naše pozemky je potřeba uzavřít příslušný smluvní vztah s našim majetkovým odborem (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325).
- Veškeré škody na majetku Povodí Odry, státní podnik odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu do dne předání a převzetí ukončených stavebních prací.
- Protože nelze vyloučit výskyt velkých vod, upozorňujeme investora, že Povodí Odry, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu.
- Po ukončení stavby požadujeme předání dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření polohy objektu (polohopis, výškopis). Vybudované objekty včetně zabezpečovacích prvků, např. opevnění apod., zůstávají součástí investorem zřízeného díla a je povinností jeho nebo vlastníka udržívat je v bezpečném a provozuschopném stavu.
- Toto stanovisko platí pouze pro výše uvedený účel a stupeň řízení.

Dále sdělujeme, že využívání vodního toku k odvádění odpadních nebo srážkových vod vyžaduje povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami, kterým je v tomto případě Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí.

Předložený záměr „Silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald“ není v rozporu s Plánem hlavních povodí ČR a s Plánem oblasti povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Přílohy
Projektová dokumentace

Na vědomí
Povodí Odry, závod 02 Frýdek - Místek