



WS CBS
1-CXKE-V FE180 02x1,5




Volné programovatelné signalizační
kontakty max. 30V / 0,5A


Odpor 1 k Ω




EPS




Další voltélné vstupy



1 k Ω



TOTAL
STOP



Relé1 Relé 2 Relé 3 --- ovládací vstupy s odporem 1k Ω

DC-01 DC-02

C01 C02

C03 C04

C05 C06

DC

napájení 230V

2DC 24V/SELV
1-CXKE-V FE180 02x1,5


1-CXKE-V FE180 02x1,5

1-CXKE-V FE180 02x1,5

1-CXKE-V FE180 02x1,5

1-CXKE-V FE180 02x1,5

WL CBS
1-CXKE-V FE180 J3x2,5
Jištění 1+N/pojistka gL 16A



CBS - CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ ZDROJ NO DC 24V
SBU 6



LIST C.: LISTU:	1	CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM NO CBS	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
OBJ.C.-Př:	ZAK.ČÍSLO: 0321	AKCE: Z5 SKOLNÍ, PĚTÁLD. OBJ. A1, REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	YKRES ČÍSLO: 13
PROVEDL.: Ing.Novák	DATUM: 01/2023	INVESTOR: Město Petřvald	