

Všechny rozměry před montáží nutno ověřit!
Nově montované radiátory napojit na stávající potrubí.
Odvod kondenzátu z kotlů přívést k stávající podlahové vpusti.
Kanalizační potrubí od potrubního oddělovače napojit na stávající kanalizaci po zrušeném umyvadle.
Potrubí osazeno odvzdušněním vždy v nejvyšším místě.

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil

PROSPECT spol. s r. o.
VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00
OSTRAVA - MAR. HORY
Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265

PROJEKTOVAL	Ing. Klimek
KONTROLOVAL	Ing. Klimek
SCHVÁLIL	Ing. V. Saj
Č. zakázky	23066
Kótováno v	mm
Měřítko	1 : 12
Datum	12/2023
Stupeň	DPS
CAD	
Původní výkres	

Stavebník : Město Petřvald
Akce : MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK
Část : PS 01 Vytápění

Obsah : Řez A-A

D.2.1.b.3 | List 1/1