

Specifikace strojů a zařízení

Stavebník: Město Petřvald			Zak.č. 23066		Zpracoval: Ing. Ondřej Klimek
Akce: MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK					Datum: 12/2023
Provozní soubor: PS 02 Plynová zařízení					Počet listů: 2
<i>Položka</i>	<i>Značení</i>	<i>Počet</i>	<i>Název</i>	<i>Vlastnosti</i>	<i>Poznámka</i>
01.01		2 ks	Regulátor tlaku plynu	Vstupní tlak 240 kPa Výstupní tlak $2 \pm 0,3$ kPa Vstupní příruba DN 25 Výstupní příruba DN 32 Uzavírací tlak max 2,6 kPa Pojistný tlak $2,9 \div 3,5$ kPa	Například: Alz-6U/CE
01.02		1 ks	Plynoměr pro kuchyň	G4 rozteč 250 mm $0 \div 6$ m ³ /hod PN 0,5 bar	Dle zvyklostí GasNet
01.03		1 ks	Plynoměr pro kotelnu	G25 Rozteč 335 mm $0,25 \div 40$ m ³ /hod PN 0,5 bar	Dle zvyklostí GasNet
01.04	BAP	1 ks	Bezpečnostní armatura plynu	Vnitřní závit 2“ V provedení NT ($1 \div 5$ kPa) Samostatný uzávěr Napětí 230 V, 50 Hz Bez napětí uzavřen	
01.05		1 ks	Plynový filtr	DN 50, PN 16 Přírubové provedení Jemnost filrace 5 µm	