



Revize _____	Datum _____	Provedl _____	Kontroloval _____	Schválil _____	
<div>  <div> PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00 OSTRAVA - MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265 </div> </div>					
Stavebník : Město Petřvald Akce : MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK Část : SO 01 Stavební úpravy plynové kotelny			PROJEKTOVAL	Ing. M. Saj	
			KONTROLOVAL	Ing. V. Saj	
			SCHVÁLIL	Ing. V. Saj	
			Č. zakázky	23066	
			Kótováno v mm	Měřítko	
			Datum	12/2023	1 : 50
			Stupeň	DPS	
			CAD		
Obsah : VÝPIS PRVKŮ – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY			Původní výkres		List D.1.1-05 1/1

POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE STAVBY.
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY, DÁLE DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ, DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROFESEMI
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ PŘÍMO NA MÍSTĚ.
- JE NEZBYTNÉ, ABY DODAVATEL PŘED PODÁNÍM NABIDKY PROŠEL DOKUMENTACÍ A PROVEDL OBHLÍDKU STAVBY A BYL CO NEJLÉPE INFORMOVÁN O STÁVAJÍCÍM STAVU KONSTRUKCÍ A MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH
- PŘÍPADNÉ JMENOVANÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ. A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM A INVESTOREM ZAMĚNIT
- PRIMÁRNĚ BUDE VŽDY DODRŽEN STANDARD INVESTORA
- VŠECHNY UVEDENÉ PRVKY JSOU VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, ZATĚSNĚNÍ, MONTÁŽE

OZN.	SCHÉMA / POPIS VÝROBKU	JEDNOTKA	POČET
01L Z	<p>DVEŘE 800/1970mm</p>  <p>PRAVĚ</p> <p>↑ POHLED</p>	KS	1 (L)
	<p><u>NOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE 800/1970</u> ROZMĚR OTVORU: 900x2020mm DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ tl. 100mm DO ZDĚNÉ ZDI tl. 150mm MATERIÁL: OCELOVÉ PLECHY, OCELOVÝ RÁM, BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ POŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA 3x ZÁVĚSY DV.KŘÍDLA: NIKLOVANÉ (STŘÍBRNÝ ODSŤÍN VELMI BLÍZKÝ NEREZI) MECHANICKÝ ZÁMEK–CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, 3x BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, KLIKA–KLIKA NOVÝ KOVOVÝ PRAH DVEŘÍ tl. 100mm, DVEŘE BUDOU OPATŘENY HYDRAULICKÝM SAMOZAVÍRAČEM, DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT VEŠKERÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB A ZVUKOVÉ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ POŽADAVEK Rw 35dB (ČSN 730532) POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ EI60 DP1SC+ DVEŘE BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍM TĚSNĚNÍM, DVEŘE MUSÍ BÝT OPATŘENY VÝSTRAŽNÝM SYMBOLEM "ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM BEZ OPRÁVNĚNÍ"</p>		
02 Z	<p>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 800/1970mm</p>  <p>DVOUKŘÍDLÉ</p> <p>↑ POHLED</p>	KS	1
	<p><u>NOVÉ POŽÁRNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1250/1970</u> ROZMĚR OTVORU: 1250x2020mm DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ tl. 100mm DO ZDĚNÉ ZDI tl. 150mm MATERIÁL: OCELOVÉ PLECHY, OCELOVÝ RÁM, BARVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ POŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA 3x ZÁVĚSY KAŽDÉHO DV.KŘÍDLA: NIKLOVANÉ (STŘÍBRNÝ ODSŤÍN VELMI BLÍZKÝ NEREZI) MECHANICKÝ ZÁMEK–CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, 3x BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ KOVÁNÍ – Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, KLIKA–KLIKA NOVÝ KOVOVÝ PRAH DVEŘÍ tl. 100mm, LEVÉ KŘÍDLO DVEŘÍ BUDE OPATŘENO HYDRAULICKÝM SAMOZAVÍRAČEM, DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT VEŠKERÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB A ZVUKOVÉ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ POŽADAVEK Rw 35dB (ČSN 730532) POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ EI60 DP1SC+ DVEŘE BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍM TĚSNĚNÍM, DVEŘE MUSÍ BÝT OPATŘENY VÝSTRAŽNÝM SYMBOLEM "ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM BEZ OPRÁVNĚNÍ"</p>		