


Všechny rozměry před montáží nutno ověřit!  
Nově montované radiátory napojit na stávající potrubí.  
Odvod kondenzátu z kotlů přivést k stávající podlahové vpusti.  
Kanalizační potrubí od potrubního oddělovače napojit na stávající kanalizaci po zrušeném umyvadle.  
Potrubí osazeno odvzdušněním vždy v nejvyšším místě.

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<div><div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00 OSTRAVA - HÁR, HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div><div><div>PROJEKTOVAL</div><div>KONTROLOVAL</div><div>SCHVÁLIL</div><div>Č. zakázky</div><div>Kótováno v</div><div>Datum</div><div>Stupeň</div><div>CAD</div><div>Přívodní výkres</div><div>D.2.1.b.4</div><div>1/1</div></div><div><div>Ing. Klímek</div><div>Ing. Klímek</div><div>Ing. V. Saj</div><div>23066</div><div>mm</div><div>12/2023</div><div>DPS</div><div></div><div></div><div></div></div></div>				
Stavebník : Město Petřvald			Měřítko	
Akce : MŠ a ZŠ ul. Závodní rekonstrukce PK			1 : 16	
Část : PS 01 Vytápění				
Obsah : Řez B-B				