



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotní 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

BKB Metal, a.s.
Ing. Veronika Kreclová
projektant
Hlubinská 917/20
702 00 Ostrava

Vaše značka/ze dne
/13.10.2020

Naše značka
D500/22048/2020

Vyřizuje/Tel.
Kopecký/596 703 418

Ostrava
2020-10-23

Vyjádření k projektovanému záměru pro akci „PD Na rekonstrukci kuchyně ZŠ Školní 246 včetně nutných úprav zázemí za účelem rozšíření kapacity“ v katastrálním území Petřvald u Karviné

Vážená paní,

dopisem ze dne 13.10.2020 jste nás požádala o vyjádření a stanovení podmínek v rámci předprojektové přípravy pro výše uvedenou akci, jejíž rozsah je zřejmý ze situačního zákresu, který byl součástí Vaší žádosti.

V areálu školy v katastrálním území Petřvald u Karviné se v SZ rohu na pozemku parc. č. 2/2 nachází dva odplyňovací vrtý označené VM - OV č. 49 a B 8 ve správě odštěpného závodu ODRA, státního podniku DIAMO. Odfukové komínky obou vrtů mají společné ohrazení. Vrt B 8 je pod úrovní terénu do odfukového komínku vyetážován - viz příloha č. 1.

Dále je v areálu školy nainstalován monitorovací systém MS 18 s ústřednou a snímači metanu:

- snímače č. 67 a č. 68 v I. PP ve sklepech - skladu v budově školní družiny na pozemku parc. č. 2/4.
- snímače č. 69 a č. 70 v I. NP v šatnách dílen na pozemku parc. č. 2/13 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné.

Data ze snímačů jsou přenášena na centrální dispečink metanu odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

V zájmovém území jsou navíc zřízena a vkladem do katastru nemovitostí zapsána časově neomezená věcná břemena mimo jiné pro oprávněného státní podnik DIAMO viz příloha č. 2, která spočívají v právech:

- a) umístění a provozování bezpečnostních prvků Odplyňovací vrt „B 8“ a Odplyňovací vrt „VM-OV č. 49“
- b) pěšího přístupu k bezpečnostním prvkům

Na základě výše uvedeného stanovuje DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA následující podmínky:

1. Předmětná plynová zařízení, tedy žádná jejich nadzemní nebo podzemní součást (výstroj - pažení vrtů a etáž úvodní pažnicové kolony vrtu B 8) nesmějí být projektovanou stavbou dotčeny ani ovlivněny.
2. Předmětná plynová zařízení požadujeme zakreslit do projektové dokumentace.
3. Během realizace akce požadujeme trvale bezpečný přístup k brance v ohrazení vrtů, aby mohly být průběžně monitorovány koncentrace důlních plynů a ostatní parametry na odfukových komínkách odplyňovacích vrtů.
4. Před započítím plánované rekonstrukce je nutné upřesnit její rozsah. Případné přemístění metanoměrné ústředny bude nutno konzultovat s Ing. Milanem Bačou, tel. 596 703 227, mobil 724 611 862 (vedoucí úseku elektrifikace, DIAMO, s.p., o.z. ODRA).
5. Případné přemístění čidel bude nutno konzultovat s Ing. Radovanem Rudickým, Ph.D., tel. 596 703 223, mobil 607 036 980 (vedoucí oddělení větrání, ZBZS a degazace, DIAMO, s.p., o.z. ODRA).
6. V průběhu realizace předmětné akce nesmí být práva vyplývající z uvedených břemen nijak dotčena nebo omezena.

Současně Vám sdělujeme následující informace:

- Stavba je situována v území kategorizovaném jako území ověřené bez výstupů resp. zajištěné proti výstupům metanu na povrch. Stavbu je možno realizovat bez zvláštních opatření z hlediska nebezpečí výstupů karbonského plynu.
- Zájmové území se nachází v bývalém dobývacím prostoru Petřvald II pro černé uhlí, který byl Rozhodnutím OBÚ Ostrava zrušen.
- Zájmové území se nachází v dobývacím prostoru Petřvald IV pro hořlavý zemní plyn, který je ve správě firmy Green Gas DPB, a.s.
- Zájmové území se nachází v území plochy „M“ chráněného ložiskového území (CHLÚ) české části hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černé uhlí. Dle rozhodnutí MŽP ČR č.j. 580/263c/ENV/09 sp. zn. 000370/A-10 ze dne 03.07.2009 ve znění rozhodnutí MŽP č.j. 1521/580/15,62165/ENV ze dne 04.09.2015 vydal Krajský úřad závazné stanovisko č.j. MSK 146202/2019 sp. zn. ŽPZ/27922/2019/Chro 250.4 S5 N ze dne 14.10.2019, kde souhlasí s umístováním staveb v území ploch „M“ a „N“, bez stanovení podmínek pro jejich provedení. Stanovisko Krajského úřadu je vydáno pouze z hlediska § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění. Uvedené stanovisko Krajského úřadu má omezenou platnost na dobu 5 let a je trvale uloženo na všech místně příslušných obecních stavebních úřadech.
- Zájmové území se nachází v CHLÚ Rychvald pro hořlavý zemní plyn. Podmínky ochrany ložisek hořlavého zemního plynu v CHLÚ Rychvald jsou upraveny rozhodnutím MŽP, č.j. 1710/580/10, 106942/ENV ze dne 08.12.2010. Stavby nebo zařízení nesouvisející s dobýváním výhradních ložisek hořlavého zemního plynu lze umísťovat bez stanovení podmínek jejich provedení (vyjma vrtů nad 30 m). K umístování staveb v CHLÚ Rychvald vydal krajský úřad generální závazné stanovisko, č.j. MSK 4527282016 ze dne

04.04.2016. Stanovisko Krajského úřadu má omezenou platnost na dobu 5 let a je trvale uloženo na všech místně příslušných obecních stavebních úřadech.

DIAMO, s.p., o.z. ODRA vydává toto vyjádření pod zn. D500/22048/2020 na základě žádosti společnosti BKB Metal, a.s. ze dne 13.10.2020 za účelem projektové přípravy pro akci „PD Na rekonstrukci kuchyně ZŠ Školní 246 včetně nutných úprav zázemí za účelem rozšíření kapacity“ v katastrálním území Petřvald u Karviné.

Vyjádření je platné 1 rok od data vydání v rozsahu zájmového území a pro účely uvedené žadatelem.

S pozdravem



Ing. Petr Kríž, Ph.D.

vedoucí odštěpného závodu ODRA

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Siroťčí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava



Přílohy

1. Kontrolní zaměření vrtu OV č. 49 a B 8
2. Situační zakres věcných břemen

Na vědomí

Ing. Milan Bača - vedoucí úseku elektrifikace, DIAMO, s.p., o.z. ODRA

Ing. Radovan Rudický, Ph.D.- vedoucí oddělení větrání, ZBZS a degazace, DIAMO, s.p., o.z. ODRA



Ing. Jiří Strouhal
Do Špice čp.717
725 29 Ostrava-Petřkovice

Technická zpráva

NÁZEV AKCE: *35/AKT-"Komplexní řešení metanu ve vazbě na stará důlní díla"
Kontrolní zaměření vrtu OV č.49 a B-8*

KRAJ: Moravskoslezský

OBEC (k.ú.): Petřvald u Karviné

INVESTOR: Ministerstvo financí ČR

ČÍSLO ZAKÁZKY: 13/6113/062-Lu

DODAVATEL: Jiří STROUHAL, s.r.o.
Do Špice 744/35
725 29 Ostrava - Petřkovice

SOUŘ. SYSTÉM: *S-JTSK*
-připojeno rajóny na základní trigonometrické body a body PBPP

-podrobné body byly zaměřeny v 3. třídě přesnosti

-výpočet a porovnání odchylek bylo provedeno ve výpočetním programu GEUS verze 15.5.12

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: *Bpv*

POUŽITÉ PŘÍSTROJE: totální stanice GTS-702, pásmo



Náležitosti a přesnosti odpovídá
právní předpisům



Číslo ověření ÚOZI: 18042012/24

Zaměřil : Ing. T. Čermák	Vypracoval : M. Čermák	Jirí STROUHAL, s.r.o.	
Kraj : Moravskoslezský	Obec (k.ú.) : Petřvald u Karviné	Do Špice 744/35	
Investor: Ministerstvo financí ČR		725 29 Ostrava-Petřkovice	
35/AKT - "Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla" Vytyčení a zaměření vrtu OV č.49 a B-8		IČO 25351931 tel. 596131949	
		Datum	18.4.2013
		Souř.systém	S-JTSK
		Výšk.systém	Bpv
		Měřítko	1 : 200
		Č.Z.	13/6113/062