



Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
73541 Petřvald



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MěÚP 6800/2024

SPIS ZN.: 604/2024/VaŽP/Šo

VYŘIZUJE: Marcela Šopová

TEL.: + 420 596 542 915

E-MAIL: sopova@petrvald-mesto.cz

DATUM: 4.11.2024

Dodatečné informace č. 2

Zadavateli byly zaslány níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, ke kterým zadavatel sděluje:

1. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace:

*Podlaha v nově budované skladovací hale je vyspádovaná od vnějších delších stěn ke středu haly cca. 1% spádem. Dle výkresu půdorysu I. NP a řezu A-A je rozdíl kót 100mm. V položkovém rozpočtu stavebního objektu 01 – Architektonicko stavební řešení, konkrétně položky č. 70 a dalších navazujících položek je ve výpočtu uveden spád pouze 50mm ((9,7*0,05/2)*27,4).Prosím o upřesnění.“*

Odpověď zadavatele:

Po ověření u zpracovatele dokumentace pro provádění stavby bylo zjištěno, že ve výpočtu položky č.70 je chyba. Řádek $(9,7*0,05/2)*27,4$ se nahrazuje $(9,7*0,1/2)*27,4 = 13,289$ m3. Toto má vliv na celkovou výměru položky č. 70, 71, 72. Správná výměra těchto položek je tedy 106,312 m3. Příloha č. 6 Zadávací dokumentace: Nenaceněné Soupisy prací s výkazem výměr, byla opravena.

2. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

„Procházíme rozpočet a dokumentaci a měli bychom dotaz. Spád střechy je $5^\circ = 8,75\%$ a je zde panel+PVC folie. Střešní panel typu KINGSPAN RW se používá od 7%. Můžeme použít klasický střešní panel bez aplikace PVC folie, vše se zjednoduší a zrychlí. Nebude se muset aplikovat PVC folie,detaily, čímž se ušetří. Prosím o prověření u projektantů.“

Odpověď zadavatele:

Panel Kingspan RW bohužel použít nelze. Tento panel má shora trapézový plech a je tedy nutné ho použít v orientaci "po spádu". Naše ocelová konstrukce je ovšem připravena na typ panelu, který lze položit v orientaci "kolmo na spád".

Ing. Jiří Lukša
starosta města