



## Město Petřvald

Městský úřad Petřvald, Odbor výstavby a životního prostředí  
náměstí Gen. Vicherka 2511  
73541 Petřvald

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: MěÚP 6887/2024

SPIS ZN.: 604/2024/VaŽP/Šo

VYŘIZUJE: Marcela Šopová

TEL.: + 420 596 542 915

E-MAIL: sopova@petrvald-mesto.cz

DATUM: 05.11.2024

### Dodatečná informace č. 4

Zadavateli byla zaslána níže uvedená žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Ve výkaze výměr, list 01 Architektonicko stavební řešení, položka 51 a 57:

Dle sdělení výrobce sendvičových panelů upozorňujeme, že střešní panel se vyrábí v modulaci 1000 mm (v zadání máte 1100 mm). Nejedná se o chybu ve VV? Je možné nacenit panel v modulaci 1000 mm?

Dále tl. plechů, která je uvedena ve VV u střechy je uvedena 0,4/0,6, ale u střechy standard jsou tl. 0,5/0,5 nebo 0,4/0,5. Prosíme o informaci, jakou tl. plechů máme nacenit?

Nenalezli jsme v podkladech barvu střešního panelu, prosíme o uvedení RAL střešního panelu.

51	M	55324717	panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR, skryté kotvení, U 0,22W/m2K, modulová/celková š 1000/1050mm tl 100mm	m2	461,307		CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	----	---------	--	----------------

VV půdorys 1.NP  
VV skladba S01  
VV (28,34+20,34)\*2\*4,61  
VV -(2\*1\*4+2\*2+1\*2,02+4\*3,86)  
VV Součet  
VV 419,37\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

57	M	55324702	panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U 0,15W/m2K, modulová/celková š 1100/1120mm tl 120mm	m2	593,729		CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	----	---------	--	----------------

VV půdorys střechy  
VV 28,34\*10,17 288,218  
VV 28,34\*10,17 288,218  
VV Součet 576,436  
VV 576,436\*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 593,729

### Odpověď zadavatele:

- Po ověření u zpracovatele dokumentace pro provádění stavby byla zjištěna chyba u uvedených položek č. 51 a 57. Příloha č. 6 Zadávací dokumentace: Nenacenené Soupisy prací s výkazem výměr, byla opravena.
- Barva RAL střešních panelů bude použita standardní bez příplatků. Konkrétní odstín bude objednatelem upřesněn při realizaci stavby.

www.petrvald-mesto.cz  
tel.: 596542911  
email: podatelna@petrvald-mesto.cz

IČO: 00297593  
DIČ: CZ00297593

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a. s.  
č. účtu: 19-1721679329/0800

**V souvislosti s touto dodatečnou informací zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek, a to do 9:00 hodin dne 12.11.2024.**

Marcela Šopová  
referent odboru výstavby a životního prostředí