

# Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí v Petřvaldě – stavební práce

## Identifikační údaje veřejného zadavatele:

### Město Petřvald

Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

IČ : 0029 75 93

## Zástupce zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.

### Renáta Klodová

Tel. 774 484 201, e-mail: [klodova@dprm.cz](mailto:klodova@dprm.cz)

## Vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce.

### **Přesný dotaz uchazeče:**

#### ***Dotaz č. 3***

1. Ve výpise prvků stavební části se nachází položky výpisu interiéru ozn.3VI, 4.VI, 5VI, 6VI. K žádnému s výše uvedených prvků se nenachází schéma a bližší specifikace, jež je nutná k řádnému nacenění položky.

Žádáme o upřesnění specifikace prvků a jejich schéma. Prvek 3VI žádáme o materiálové upřesnění skříněk včetně tlouštěk desek i jejich schéma. Prvek 4VI žádáme o upřesnění schématu kuchyňské linky ( rozměry skříněk, počty šuplíků, rozmístění prvků). Prvek 5VI žádáme rozměrovou a materiálovou specifikaci stolu včetně specifikace noh stolu. Prvek 6VI žádáme o specifikaci materiálového provedení nábytku, vzhledu stolu, počtu šuplíků u kontejneru a specifikaci vlastností kancelářské židle.

### **Odpověď zadavatele:**

*ad 3VI:*

*Schema viz půdorys 1S (D.1.1-07)*

*Materiál je určen ve výpisu výrobků (D.1.1-17)*

*Tloušťky desek a jejich schema - v rámci DPS se neřeší, jedná se o typový výrobek.*

*ad 4VI:*

*Schema viz půdorys 1S (D.1.1-08)*

*Přesné rozměry, počty šuplíků, přesné rozmístění prvků není předmětem DPS, je předmětem dodavatelské, resp. dílenské, dokumentace.*

*ad 5VI:*

*Schema viz půdorys 1S (D.1.1-08)*

*Rozměr stolu 1200x800 mm.*

*Materiál stolu- deska lamino tl. 18 mm, ocelové podnože stolu.*

*ad 6VI:*

*Schema viz půdorys 1S (D.1.1-08)*

*Materiál stolu - deska lamino tl. 18 mm, ocelové podnože stolu*

*Stolový box se 4 integrovanými šuplíky šuplíky pod stolovou deskou.*

*Kancelářská židle kolečková, otočná, s látkovým potahem.  
Koš plastový, uzavíratelný, nášlapný.*

**Přesný dotaz uchazeče:**

***Dotaz č. 4***

Ve výpise prvků stavební části se nachází položka 3ZV – příčky tahokov.

V PD se ovšem nenachází výkresová část tohoto výrobku.

Žádáme o doplnění PD o výkres příčky s rozměry profilů včetně způsobu uchycení ke konstrukcím.

**Odpověď zadavatele:**

*Podrobné výkresy budou součástí dodavatelské dokumentace, kde se definují i rozměry a kotvení.*

Zadavatel obdržel další žádosti o vysvětlení, které se v současné době zpracovávají.

Zadavatel se rozhodl, v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ, prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Původně stanovená lhůta pro podání elektronických nabídek do 22.11.2024 12:00 hodin se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro podání elektronických nabídek do **25.11. 2022 do 10:00 hodin**. Změna lhůty pro podání nabídek bude rovněž zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, a to neprodleně a dle provozních podmínek provozovatele tohoto portálu.

Za zadavatele

Renáta Klodová  
D.P.R. Management s.r.o.