

Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí v Petřvaldě – stavební práce

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Město Petřvald

Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
IČ : 0029 75 93

Zástupce zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.

Renáta Klodová

Tel. 774 484 201, e-mail: klodova@dprm.cz

Vysvětlení č. 3 k zadávací dokumentaci

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce.

Přesný dotaz uchazeče:

Dotaz č. 4

Ve výpise prvků stavební části se nachází položky č. 168, 235, 169, 170 – rolovací rolety lamelové. Popis ve výkazu výměr neodpovídá popisu a rozměrům ve výkresové části dokumentace půdoryse a výpisu prvků.

Žádáme o upřesnění specifikace počtu kusů a rozměrové požadavky na uvedené výrobky.

Zároveň žádáme o informaci, zda mají být použity lamely š.77mm, jež jsou charakteristické pro lamelová vrata (větší návin pro vyšší otvory) nebo mají být použity menší lamely. Výrobce specifikace z výkazu výměr o rozměru 2,4x2,1m při lamele 77mm považuje za vrata.

Odpověď zadavatele:

Součástí vysvětlení č. 3 je doplněná dokumentace. Projektant doporučuje použít lamely š. 37mm. Položky rozpočtu 168, 235,169 a 170 byly zkoordinovány s výkresovou částí.

Přesný dotaz uchazeče:

Dotaz č. 4

Ve výpise prvků stavební části se nachází položka č.234 - Úprava hlavního elektro rozvaděče (dodávka firmou ČEZ, která je vlastníkem zařízení).

Pokud je položka dodávkou společnosti ČEZ, je jejím smluvním partnerem stavebník, který má být obeznámen s cenou za provedení díla společností ČEZ.

Žádáme tedy o informaci, jak má být položka vyplněna případně o stanovení regulované ceny nebo informaci o smluvním partnerovi společnosti ČEZ, jež bude zakázku provádět a je možno jej poptat..

Odpověď zadavatele:

Položka zrušena. Oprava při změně původního projektu. Přílohou vysvětlení č. 3 je opravený výkaz výměr

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 ZZVZ, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Stanovená lhůta pro podání elektronických nabídek do 25.11. 2022 do 10:00 hodin se ruší a nahrazuje novou lhůtou pro podání elektronických nabídek do **04.12. 2022 do 10:00 hodin**. Změna lhůty pro podání nabídek bude rovněž zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, a to neprodleně a dle provozních podmínek provozovatele tohoto portálu.

Za zadavatele

Renáta Klodová
D.P.R. Management s.r.o.