



Povodí Odry
státní podnik

Váš dopis zn.:

Ze dne: 30. 9. 2019

Naše zn: POD/16168/2019/923/2/842

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel

Tel.: 596 657 271

E-mail: burel@pod.cz

Datum: 5. 11. 2019

MTEL Communications, s. r. o.

Krapkova 4

Olomouc

779 00



POD000220610

Metropolitní síť – Město Petřvald – II. etapa – stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí

Dne 30. 9. 2019 jsme obdrželi Vaši e-mailovou žádost týkající se rozšíření sítě veřejných elektronických komunikací v k. ú. Petřvald u Karviné. Stavba bude křížit tyto vodní toky:

- Petřvaldská Stružka v říčním km 3,8 a pod mostem v říční km 2,295. Jsme správcem vodního toku.
- Bezejmenný tok (IDVT 10213093) – levostranný přítok Petřvaldské Stružky v říčním km 4,684. Správcem toku je Město Petřvald.
- Podleský potok v říčním km 4,5, jsme správcem vodního toku.
- Nová Dědina v říčním km 0,56

Předmětem žádosti je rozšíření veřejné sítě elektronických komunikací v Petřvaldu, ul. Šenovská, Ludvíkova, Blučinská, Ráčkova, Radvanická, Ostravská, K Muzeu, Školní, Březinská, Závodní, Šumbarská, 2. Května, Okrajová, Podlesní a Rychvaldská. V těchto komunikacích bude uložena dvojice HDPE chrániček 40/32 do nichž bude zasunut optický kabel. Celková délka tras bude cca 11 km. Navrhovaná optická síť bude sloužit k připojení městských institucí, Policie ČR a kamerových bodů.

Vodní tok Petřvaldská Stružka bude křížen řízeným protlakem s horním krytím min. 1,2 m pod nejhlubším dnem. Křížení ostatních vodních toků nebylo blíže specifikováno.

Záplavové území na vodním toku Petřvaldská Stružka ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. bylo stanoveno Městským úřadem Orlová dne 3. 1. 2005, č. j. PŽP-97648/04-13141/04-Jat. Záplavové území na ostatních vodních tocích nám není známo. Stavba zasahuje do stanoveného záplavového území vč. jeho aktivní zóny.

Podle § 67 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. se v aktivní zóně nesmí umisťovat, povolovat, či provádět žádné stavby s výjimkou nezbytně nutné dopravy a technické infrastruktury a staveb souvisejících s vodním tokem. V aktivní zóně je dále zakázáno zřizovat kempy, ploty a jiné podobné (liniové) překážky. Vzhledem k tomu, že navrhovanou síť optických kabelů lze považovat za nezbytnou technickou infrastrukturu, jako správce povodí Odry a dotčených vodních toků sdělujeme, že jejich realizace bude možná za níže uvedených provozních předpokladů:

- 1) Zahájení stavebních prací bude oznámeno v týdenním předstihu našemu vodohospodářskému provozu v Ostravě (tel: 596 237 121, ostrava.vhp@pod.cz) a našemu VH dispečinku (dispecer@pod.cz, tel: 596 612 666). Bude uveden kontakt na osobu odpovědnou za stavební činnosti.

- 2) V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme doplnit detaily křížení všech vodních toků (situace, řez) vč. okótování.
- 3) Stavba bude provedena podle předložené a odsouhlasené projektové dokumentace. Jakoukoliv změnu je potřeba předem projednat se zástupcem VHP Ostrava.
- 4) Křížení vodního toku a vodovodu bude na obou březích vyznačeno povrchovými značkami.
- 5) V korytech vodních toků a jejich bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, technika, či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod.
- 6) Budou učiněna taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
- 7) Vyhrazujeme si právo připomínek k prováděným pracím v případě, že dojde k dotčení našich zájmů v průběhu realizace.
- 8) Po dokončení požadujeme předložit projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření.
- 9) Protože nelze vyloučit výskyt velkých vod, upozorňujeme investora, že Povodí Odry, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu.
- 10) Toto stanovisko neslouží pro vypořádání dočasného nebo trvalého záboru pozemků v naší správě. Před vstupem na naše pozemky je potřeba uzavřít příslušný smluvní vztah s naším majetkovým odborem.

Stavba je navržena v povodí vodních útvarů HOD_0670 „Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice“ a HOD_0690 „Stružka od pramene po ústí do toku Odra“. Ekologický stav těchto útvarů byl vyhodnocen jako poškozený, resp. zničený. U vodních útvarů se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav těchto útvarů byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Metropolitní síť – Město Petřvald – II. etapa“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Pavel

Ing. Lukáš P a v l a s
vedoucí odboru
vodo hospodářských koncepcí a informací

Na vědomí

Povodí Odry, závod 02 Frýdek – Místek
Povodí Odry, majetkový odbor – zde
Povodí Odry, odbor VH dispečinku - zde