

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.  
Opavská 6230 / 29a  
70800 Ostrava

Značka: 9773/V013373/2020/DU

Ostrava, dne: 8. 6. 2020

**Věc: Regenerace veřejného prostranství v k. ú. Petřvald u Karviné**

*Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

Investor: Město Petřvald

Stanovisko k existenci sítí, resp. ke stavebnímu záměru jsme vydali dne 22. 7. 2019 pod zn.: 9773/V019778/2019/AUTOMAT. Dne 27. 3. 2020 jsme k výše uvedené stavbě vydali sdělení pod zn.: 9773/V006999/2020/TE.

#### **Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší regeneraci veřejného prostranství v k. ú. Petřvald u Karviné. Infrastrukturu této stavby tvoří dešťová kanalizace s přípojkami, areálový vodovod, areálový rozvod NN, trasy veřejného osvětlení, přeložky SEK Cetin, úprava jednotné kanalizace a úprava vodovodní přípojky. Součástí bude oprava a úprava stávající komunikace, nová parkovací stání, zpevněné plochy, úprava stávajících a provedení nových chodníků a schodišť a na ně navázané dřevěné lavice, řešící zároveň svahování v lokalitě. Stavbu doplňuje novostavba dřevěného altánu, dětského hřiště, dřevěné terasy a její zastřešení.

Stavba bude napojena novými přípojkami na stávající trasy médií - vodovod (z objektu OÚ a z objektu KD), elektrickou energii (areálový rozvod - z objektu OÚ, resp. KD) v napětíové hladině NN, veřejné osvětlení (ze stávajícího vedení). Dešťové vody ze střechy altánu a terasy budou utráceny zásakem v terénu. U části parkovací plochy (850 m<sup>2</sup>) je navrženo odvedení dešťových vod pomocí vpustí, odlučovače lehkých kapalin OLK a retenční nádrže s regulovaným odtokem 5 l/s čerpáním s napojením do jednotné kanalizace, která se napojuje na kanalizaci SmVaK Ostrava a.s. Regulace odtoku bude zajištěna pomocí sestavy dvou ponorných čerpadel, která budou čerpat srážkovou vodu do revizní šachty, odkud bude srážková voda dále odváděna gravitačně do jednotné kanalizace. Z části parkovací plochy je odváděna dešťová voda bez regulace do dešťové kanalizace, která není v našem majetku, ani v provozování. Stavba nebude nově napojována na komunikaci.

S uvedenou stavbou dle předložených podkladů **nesouhlasíme** – viz níže uvedené připomínky k projektové dokumentaci.

#### **Připomínky k projektové dokumentaci:**

- Nebyly doloženy podklady požadované v předchozím sdělení pod zn.: 9773/V006999/2020/TE, požadujeme doplnit:
  - řez v místě kolize navrženého prefabského schodiště 7 a splaškové kanalizace DN 300 PP, včetně zákresu této kanalizace. Upozorňujeme, že po posouzení PD může být požadováno uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla.
  - konstrukci chodníku ze zatravnovací dlažby v místě kolize s vodovodem DN 250 O (chodník z ul. Školní).
- **Nesouhlasíme s navrženým technickým řešením vodoměrné šachty AK-VODO PB (PB/SV), která svou výškou 1,5 m nesplňuje standardy SmVaK Ostrava a.s., standardní šachty musí mít světlou výšku min. 190 cm. Požadujeme tedy navrhnout jiné technické řešení vodoměrné šachty s dostatečnou světlou výškou.**
- Do dnešního dne nebyla ze strany SmVaK Ostrava a. s. podepsaná **dohoda o činnosti v ochranném pásmu vodního díla (vodovod)**, která byla požadována v rámci předchozího stanoviska ze dne 27. 3. 2020 pod zn.: 9773/V006999/2020/TE, tato je v řešení a **prozatím tedy není možné vydat stanovisko** pro územní a stavební řízení, které vyvolalo nutnost uzavření předmetné dohody.

**Stanovisko pro územní a stavební řízení Vám bude vydáno až po doplnění PD, která bude posouzena a po uzavření předmětné dohody.**

- **Kompletní opravenou projektovou dokumentaci požadujeme opětovně předložit k odsouhlasení, a to podáním nové žádosti o stanovisko, např. na stránkách [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz)**

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.