



Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Martin Jonšta
Varenská 49
729 02 Ostrava

Došlo

29. 05. 2020

Čj.: 0125

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1108932761VYŘIZUJE / LINKA
Skočnica / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2020-05-29Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **Kanalizace Podlesí** v k.ú. Petřvald u Karviné. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- Plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22kV a kabelového vedení nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **10m** (resp. **1m**) od krajního vodiče (kabelu) na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby;
- připojení čerpacích stanic bude řešeno až na základě podané Žádosti o připojení nového odběrného místa ze sítě NN.

Toto vyjádření lze použít pro účely stavebního povolení a jeho platnost je 12 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě