



20498  
23 -09- 2015

ATRIS, s.r.o.  
Barbora Kyšková  
Prokopa Velikého 699/5  
OSTRAVA - VÍTKOVICE  
703 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1077723938

VYŘIZUJE / LINKA  
Skotnica / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ostrava / 2015-09-17

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a umístěním stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení: **chodník podél silnice III/4726 ul. Šumberská** k.ú. Petřvald u Karviné. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22 kV a kabelového vedení nízkého napětí 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **10 m (resp. 1m)** od krajního vodiče (kabelu) měřeno na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení NN;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního řízení (souhlasu) a stavebního povolení a jeho platnost je 12 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem

**Ing. Miroslav Broskevič**

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava