



**SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,**  
příspěvková organizace

**středisko Karviná**

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 15.11.2021

NAŠE ZN.: 32603 /TSÚ/21/Kop

Ing. Pavol Lipták

Vrchlického 10

716 00 Ostrava - Radvanice

VYŘIZUJE: Koplová Dana

TEL.: 595 392 363, 603 731 710

FAX: 595 392 355

E-MAIL: dana.koplova@ssmsk.cz

DATUM: 22.11.2021

**""Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald" - vyjádření k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením**

Výše uvedenou stavbou bude dotčena silnice III/4726 pozemek parc. č. 6396/1 a parc.č. 6396/ vše v katastrálním území Petřvald u Karviné.

Na základě předložené projektové dokumentace ZSPD 08/2021 (SO 11 místní komunikace IV. třídy, chodník – úsek E a SO 12 Dešťová kanalizace a vsaky) Správa silnic Moravskoslezského kraje souhlasí se změnou stavby chodníku podél silnice III/4726 ul. Šumbarská před dokončením a to za následujících podmínek:

- Těleso chodníku bude od vozovky odděleno obrubníkem a betonovou přídlažbou. Stavbou chodníku **nesmí dojít ke zúžení jízdního profilu silnice**, tzn. že přídlažba bude osazena mimo živici na nezpevněné krajnici. Obruby a přídlažba budou uloženy do soliodolného betonu (spáry budou zalité betonovou zálivkou). Při pokládce přídlažby nesmí dojít k zásahu do živice (okraj živice je možno pouze zařezáním zarovnat). V případě, že dojde k zásahu do vozovky musí být vozovka opravena dle TP -170 navrhování vozovek pozemních komunikací, obrušná vrstva bude vyměněna v celé délce vybudovaného chodníku a šířce jízdního pruhu (napojení na stávající obrušnou vrstvu musí být provedeno plynule přes živičnou zatavovací pásku, nebo bude spára zalita modifikovanou zálivkou).
- Pláň bude odvodněna drenáží pod chodníkem. Stavbou chodníku dojde ke zrušení nezpevněné krajice, proto vody ze silnice a chodníku budou svedeny do dešťové kanalizace uličními vpustěmi s předsazenou mřížkou typu obrubníková vtoková mříž Nisa (stružková). Uliční vpusti budou umístěny v návaznosti na podélný profil přilehlé komunikace a to vždy v nejnižším bodě, v pohyblivé (nikoliv konstantní) distanční vzdálenosti 35-45m. V zatáčce mezi vpusti UV E3 a UV E4 bude doplněna jedna vpust.
- Min. 15 dnů před zahájením stavebních prací musí být s naším střediskem uzavřena **Smlouva o výpůjčce** (s investorem) a se zhotovitelem **Smlouva o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání** (poplatek za zvláštní užívání silnice je dle platné interní směrnice pro silnici III. třídy v současné době 13Kč/m2/den), k sepsání smlouvy

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 703 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl. 998

ICO: 00095711

e-mail: ssmsk@ssmsk.cz

tel. 595 135 911

Komerční banka Karviná

DIC: CZ00095711

www.ssmsk.cz

fax. 595 133 729


č.ú.: 86-6032100257/0100

zhotovitel předloží situační snímek se zakreslením záboru silnice (manipulační prostor v m<sup>2</sup>), uvede termín a dobu realizace prací. Stavební materiál nesmí být ukládán na vozovku.

- Stavební práce musí být zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškození silnice.
- Po ukončení výstavby investor stavby na své náklady nechá odměřit stavbu geometrickým plánem a po odměření skutečného stavu stavby (požadujeme, aby k zaměření byl přizván zástupce SSMSK k odsouhlasení geometrického plánu ) proběhne majetkoprávní vypořádání silničního pozemku pod stavbou chodníku včetně pozemku za chodníkem.

Toto vyjádření je zároveň souhlasem ke zvláštnímu užívání silnice II/473 dle § 25 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

S pozdravem



Ing. Václav Hrachovina  
vedoucí střediska