

ATRIS s.r.o.
Soběšovice 270,
739 38 Soběšovice

Váš dopis:
Vyřizuje: Koňař/602438599

Naše značka: POS 485/15
Datum: 24.8.2015

[Věc] Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald

Do projektové dokumentace stavby je nutno zapracovat následující podmínky ochrany.

Nový chodník bude dlážděný rozebíratelnou dlažbou ve struskovém nebo štěrkopískovém loži a jeho konstrukce bude do hloubky 25cm. Chodník bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude zachována vzhledem k původnímu terénu a bude ve stejné úrovni s niveletou poklopů kabelových komor kabelovodu. Stávající telekomunikační kabely stavebník uloží do pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy. V místech, kde bude nový chodník křížit stávající telekomunikační kabely je nutno kabely uložit v místě pod obrubou do podélně rozříznuté PVC chráničky DN 110mm. Požadujeme, aby byl p. Koňař - 602438599 přizván ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem.

Po jejich zapracování nemáme námitek proti projektové dokumentaci pro DUR.

S pozdravem,

Radim Koňař
Pracoviště ochrany sítě
Morava Sever

Ceska telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

165

