



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ATRIS s.r.o.
Prokopa Velikého 699 / 5
703 00 Ostrava-Vítkovice

DÁVIDÍKOVÁ Lucie Ing.
Tel: 596 697 214
E-mail: lucie.davidikova@smvak.cz
Značka: 9773/V014405/2015/DÁ

Ostrava, dne: 24.09.2015

Věc: **Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald - k.ú. Petřvald u Karviné
(investor Město Petřvald)**
Sdělení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu pro jednotlivé úseky
jsme vydali stanoviska dne 04.05.2015 pod zn.: 9773/V006596/2015/ŠP, 9773/V006597/2015/ŠP
a 9773/V006598/2015/ŠP.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu chodníku podél komunikace ul. Šumbarská v Petřvaldě.
Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 6396/39, 6396/73, 6396/41, 6396/17, 6396/40, 6396/47,
6396/46, 6396/48, 6396/49, 6396/50, 6396/51, 6396/52, 6396/53, 6396/54, 6396/55, 6396/56, 6396/1,
3885/6, 4053/9, 6396/5, 3885/7, 3879/1, 3879/2, 3879/3, 3879/6, 4149/1, 4149/2, 4150/2, 4150/4,
3053/20, 4150/26, 3845/3, 6396/71, 3847, 3849/1, 3845/2, 6396/61, 3845/7, 3845/8, 3845/9, 3845/10,
3844/2, 3837/14, 3837/27, 3768/1, 4285, 6394, 4064/2, 6396/7 v k.ú. Petřvald u Karviné.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. TŘÍDY (CHODNÍK - ÚSEK A, B)
Plocha chodníků a samostatných sjezdů - úsek A - 301 m²
Plocha chodníků a samostatných sjezdů - úsek B - 1299 m²
- SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKY
Délka dešťové kanalizace.....848 m
- SO 03 - PŘELOŽKA VODOVODU
Délka přeložky vodovodu.....344,1 m
- SO 04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Počet stožárů VO 1 ks
Délka kabelové trasy30 m
- SO 05 - ZÁRUBNÍ ZEĎ
Délka zárubní zdi 112,8 m
- SO 11 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. TŘÍDY (CHODNÍK-ÚSEK C, D, E)
Plocha chodníků a samostatných sjezdů - úsek C - 152 m²
Plocha chodníků a samostatných sjezdů - úsek D - 478 m²
Plocha chodníků a samostatných sjezdů - úsek E - 502 m²
- SO 12 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKY
Délka dešťové kanalizace.....535 m
- SO 13 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Počet stožárů VO 1 ks
Délka kabelové trasy20 m
- SO 14 - OPĚRNÁ ZEĎ A OPLOCENÍ
Délka opěrné zdi 28,9 m

Skladba chodníků ve všech úsecích:

zámková dlažba	– tl. 60	mm
štěrkodrť, frakce 0 - 8 mm	– tl. 30	mm
<u>štěrkodrť, frakce 0-63 mm</u>	<u>– tl. 250</u>	<u>mm</u>
celková konstrukční vrstva	– tl. 340	mm

Skladba samostatných sjezdů ve všech úsecích :

zámková dlažba	– tl. 80	mm
štěrkodrť, frakce 0 - 8 mm	– tl. 40	mm
<u>štěrkodrť, frakce 0-63 mm</u>	<u>– tl. 250</u>	<u>mm</u>
celková konstrukční vrstva	– tl. 370	mm

Dešťové vody z chodníků jsou svedeny do nově navrhované dešťové kanalizace, která je zaústěna do vsaků, případně přímo uličními vpustmi a horskými vpustmi do vsaků (tedy mimo kanalizaci SmVaK Ostrava a.s.).

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle předložené situace v k.ú. Petřvald u Karviné **dojde ke střetu s vodovodními řady** v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zakres v mapové příloze. Dále pak s **vodovodem DN 80 PE** v majetku skupiny vlastníků (Andrea Milatová, Karel Vohánka, Monika Vohánková, Radoslav Lingr, Oleg Vyatskykh, Maryna Vyatskykh, Jaroslav Bryja, Ivana Plachetková, Petr Dočekal, Martin Kaluža, Vendula Kalužová, Pavel Eliáš, Martin Pavlica), který SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 1353/SOP/KA/2013 – viz orientační zakres v mapové příloze.

Upozorňujeme na stávající vodovodní přípojky v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Nutno respektovat!

Zákes dotčených zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto před zahájením projekčních prací nutno požádat o vytýčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytýčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Havířov, tel. 596 411 416.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **nesouhlasíme** z níže uvedených důvodů.

Připomínky k projektové dokumentaci:

- Požadujeme doložit detailní situaci stavby SO 04 a SO 13 Veřejné osvětlení s okótováním vzdáleností od vnějšího líce stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Dále požadujeme v situaci okótovat vzdálenost nově navržené dešťové kanalizace od vnějšího líce stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s., tak aby bylo zřejmé, že je dodrženo ochranné pásmo těchto zařízení.
- Požadujeme doložit detail umístění vsakovacích šachet a horských vpustí s okótováním vodorovných vzdáleností od vnějšího líce stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Přeložku vodovodu DN 250 O požadujeme zakončit v armaturní šachtě na pozemku parc. č. 6396/1 v k.ú. Petřvald u Karviné (na křižovatce ulice Šumbarská a Podlesní), dále přeložku požadujeme navrhnout z materiálu tvárná litina (GGG).
- Zakreslená trasa vodovodních řadů v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze na základě předaných digitálních dat. S ohledem na možnou kolizi stavby dešťové kanalizace s těmito zařízeními požadujeme jejich zakres zanést do projektové dokumentace na základě skutečného vytýčení těchto sítí v terénu. Vytýčení provede středisko vodovodních sítí Havířov, tel. viz výše.
- **Opravenou projektovou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení.**

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k nově navrženým zpevněným plochám (chodníky a sjezdy):

Umístění zpevněné plochy (chodníku) do ochranného pásma vodovodů, které jsou v majetku SmVaK Ostrava a.s. **je technicky možné**, ale před vydáním stanoviska pro povolení stavby **je nutné uzavřít „Dohodu o činnosti v ochranném pásmu vodního díla“**. Návrh této dohody Vám bude zaslán elektronickou poštou na adresu hola@atris.cz.

Umístění zpevněné plochy (sjezdu) do ochranného pásma vodovodu DN 80 PE, který je v majetku výše uvedených spoluvlastníků a naše společnost jej provozuje na základě smlouvy č. 1353/SOP/KA/2013 **je technicky možné**, ale před vydáním stanoviska pro povolení stavby **je nutné přeložit souhlas majitele vodovodu s umístěním stavby do zákonem stanoveného ochranného pásma vodovodu a následně uzavřít „Dohodu o činnosti v ochranném pásmu vodního díla“**. Návrh této dohody Vám bude zaslán elektronickou poštou na adresu hola@atris.cz po předložení souhlasu majitele vodovodu s návrhem zpevněné plochy nad tímto vodovodem. Formulář pro doložení souhlasu – viz příloha.

Stanovisko pro územní řízení ke stavbě „**Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumberská, Petřvald**“ Vám bude vydáno až po uzavření předmětných dohod a doložení opravené projektové dokumentace dle výše uvedených připomínek k PD.

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Formulář - Souhlas s umístěním stavby do zákonem stanoveného ochranného pásma vodovodu