



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ATRIS s.r.o.  
Soběšovice 270  
739 38 Soběšovice

ŠPAKOVSKÁ Barbora Ing.  
Tel: 596 697 138  
E-mail: barbora.spakovska@smvak.cz  
Značka: 9773/V006595/2015/ŠP

Ostrava, dne: 04.05.2015

**Věc: Chodník podél silnice III/4726, Petřvald - k.ú. Petřvald u Karviné**  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

**Popis stavby:**

Předmětem žádosti je stavba chodníku podél komunikace ul. Šumbarské v Petřvaldě u Karviné. K záměru byla předložena pouze katastrální situace s vyznačením zájmového území. Vzhledem k tomu, že není zřejmý rozsah prací, vydáváme níže uvedené obecné podmínky, které mohou být po předložení konkrétního záměru investora doplněny.

**Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle vyznačeného území v situaci, kú. Petřvald u Karviné **dojde ke střetu s vodovodem DN 200 PE, DN 100 PE a DN 250 ocel** v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zákres v mapové příloze.

**Upozorňujeme** na stávající vodovodní přípojky v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Nutno respektovat!

**Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:**

- Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto před zahájením projekčních prací nutno požádat o vytýčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytýčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 411 416).
- **Ochranná pásma** vodovodů a kanalizací jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**.
- Vzhledem k tomu, že uvažovanou zpevněnou plochou dochází ke změně podmínek uložení potrubí dotčeného zařízení SmVaK Ostrava a.s., požadujeme respektovat:
  - v místech kolize řešených úprav a vodovodu SmVaK Ostrava a.s. v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. **povrch rozebíratelný**, uložený do pískového lože, bez betonové podkladní desky.
  - celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) **nepřesáhne 40 cm** (v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm).
  - **obrubníky** zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) **osadit min. 0,5m** od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
  - po posouzení navrženého technického řešení zpevněné plochy nevylučujeme požadavek na provedení přeložky vodovodu případně výměny potrubí vodovodu v původní trase z materiálu tvárná litina na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby.

- Smlouvu nutno uzavřít před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby, resp. před vydáním stavebního povolení.
- uzavření **Dohody o činnosti v ochranném pásmu vodního díla**, a to před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby.
  - Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení vodovodu, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizaci včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.
  - Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k posouzení.
  - Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39  
  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.