



MTEL Communications s.r.o.
Martin Huňka
Krapkova 4
779 00 OLOMOUC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1112100714VYŘIZUJE / LINKA
800 850 860MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE
Ostrava / 2021-01-25

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: "**Metropolitní síť - Město Petřvald - II. etapa**" v k.ú. Petřvald u Karviné. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22kV a kabelového vedení nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **10m** (resp. **1m**) od krajního vodiče (kabelu) měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelů;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního a stavebního řízení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení SEM Sítě