




PŮDORYS




ŘEZ A - A'




AXONOMETRIE




LEGENDA MATERIÁLŮ:




Základní deska skateparku, monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm betonu třídy C25/30, výztuž R10 a'200mm v obou směrech, nebo 1x kari síť 8x150x150 – osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm.



Štěrkopískový podsyp tl. min. 200 mm, drcené kamenivo frakce 0–63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200mm na hodnotu Edef.2≤30MPa, Edef.2/Edef.1≤2,5
Na tento zhutněný podsyp varovnat horní srovnávací vrstvu tl.100mm drobnějšího kamenivo frakce 0–32 se spojitou zrnitostí, hutněnou po vrstvách max. 200mm na hodnotu Edef.2≤30 MPa, Edef.2/Edef.1≤2,5



Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit



Původní terén – asfaltová plocha

POZNÁMKA:

Překážka 01 - RADIUS CORNER je provedena jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 200mm.
Je provedena z betonu třídy C 25 / 30 a vyztužena po obou površích vázanou výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karišť 8x150x150 mm, krytí výztuže min. 35mm.
Výztuž překážky není propojena s výztuží základní ŽB desky parku.
Betonování překážky se provádí ještě před provedením hlavní plochy ŽB skořepiny.
Betonové překážky se od základní desky oddilují vložením pásku z netkané textilie, kolem celé překážky.
Dilatace se provádí po vybetonování 150mm ŽB skořepiny .

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ ± 0,000 =251,75 m n.m Bpv

VYPRACOVAL :		WRÓBEL DAVID	Autorizační razítko:	
AUT.PROJEKTANT :		WRÓBEL DAVID , ČKAIT 1103973		
INVESTOR :		MĚSTO PETŘVALD, NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511, 735 41, PETŘVALD		
NÁZEV AKCE :		Rekonstrukce skateparku na ul.Okrajová, 735 41 Petřvald - 1. etapa		DATUM : 12/2021
ČÁST :		SO 01. Skatepark D.1.2. Stavebně - konstrukční část		
MÍSTO :	Parcela č.2403/5, k.u.Petřvald			Č. VÝKRESU : D.1.2.b.3.
01.RADIUS CORNER-TVAR A VÝZTUŽ		STUPEŇ DOK.:	RDS	
		FORMÁT :	A3	