




Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY-J(0), uložené pod omítkou nebo v podhledu.  
Vypínače budou instalovány 1,2m nad podlahou, pokud nebude stanoveno jinak.  
Vypínače budou v provedení pod omítkou.

Napěťová soustava:	3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-S
Základní ochrana:	izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše:	automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochrana:	proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Změna	Úprava elektroinstalace při změně velikosti místnost č. 104		12/2023	Hochmann		
	Popis změny		Datum	Vypracoval	Schválil	HIP
<p>TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASU A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.</p>						
Vypracoval: Vladimír Hochmann Schválil: Ing. Jaroslav Holář HIP: Ing. Adéla Prchalová Datum: 10/2020		Č. zakázky: 50 048 Stupeň: DSP+DPS F A4: 2 A4 Kótováno v: mm		<div>1:75</div> <div> <h1>PROJEKT</h1> <h1>2010</h1> <p>Ruská 43, 70300 Ostrava</p> <p>Tel.: 596 693 720</p> <p>E-mail: projekt2010@projekt2010.cz</p> <p>www.projekt2010.cz</p> <div>    </div> <p> <small>ISO 9001</small>              <small>ISO 14001</small>              <small>OHSAS 18001</small>  <small>REGISTERED QUALITY SYSTEM   REGISTERED EMS   REGISTERED OHSAS</small> </p> </div>		
Stavebník: Městský úřad v Petřvaldě Stavba: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí za účelem rozšíření kapacity Část: D.1.4d Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika				Seznam příloh: PRO-11038-D.1.4d Č. výkresu: PRO-11038-D.1.4d-03		
Název: Půdorys 1.NP - Umělé a nouzové osvětlení				Rev: 01		