



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS-10439-2/2020

Karviná 17.12.2020

Vyřizuje: Ing. Kristýna Kutilová
Tel.: 950 711 120
E-mail: kristyna.kutilova@hzsmsk.cz

Počet listů: 2
Přílohy: -
PID: HZSTX00CPC9Q
sv.

BKB Metal, a.s.
Hlubinská 917/20
702 00 Ostrava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název a místo stavby: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí za účelem rozšíření kapacity, Školní 246, 735 41 Petřvald

Stavebník: Město Petřvald, Gen. Svobody 511/, 735 41 Petřvald, IČ: 00297593

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení, Projekt 2010 s.r.o., Ing. Adéla Prchalová, ČKAIT 1104297, PD z 10/2020

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19.11.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

NESOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ing. Pavel Beran, ČKAIT 1104145, PBŘ z 10/2020), dále i „PBŘ“.
- D.1.4.d Technická zpráva – Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika (Ing. Adéla Prchalová, Ing. Vladimír Hochmann, neautorizováno, TZ z 10/2020).
- D.1.1-02 Stávající stav a bourací práce – Půdorys 1S (Ing. Adéla Prchalová, Ing. Jan Špunda, neautorizováno, 11/2020), dále i „výkres D.1.1-02“.
- D.1.1-03 Stávající stav a bourací práce – Půdorys 1NP (Ing. Adéla Prchalová, Ing. Jan Špunda, neautorizováno, 11/2020), dále i „výkres D.1.1-03“.
- D.1.1-07 Nový stav – Půdorys 1S (Ing. Adéla Prchalová, Ing. Jan Špunda, neautorizováno, 11/2020), dále i „výkres D.1.1-07“.
- D.1.1-08 Nový stav – Půdorys 1NP (Ing. Adéla Prchalová, Ing. Jan Špunda, neautorizováno, 11/2020), dále i „výkres D.1.1-08“.

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, zjistil HZS MSK následující nedostatky:

§ 41 odst. 2 písm. b) vyhlášky o požární prevenci:

- Není uvedeno, jakým způsobem budou stavební úpravy kuchyně a jejího zázemí koordinovány s projektem řešící přístavbu budovy za účelem rozšíření stolovací kapacit. V PBŘ je uveden odkaz na Požárně bezpečnostní řešení – revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní – Ing. Lubomír Hradil, 9/2019 (dále i „PBŘ 2019“). Z PBŘ není zřejmé, jakým způsobem bylo vycházeno z PBŘ 2019.
- V PBŘ není uvedena výška objektu.

§ 41 odst. 2 písm. c) vyhlášky o požární prevenci:

- V PBŘ není uvedeno, jak je objekt rozdělena do požárních úseků.

§ 41 odst. 2 písm. g) vyhlášky o požární prevenci:

- Nejsou posouzeny únikové cesty ve vztahu ke změně dispozice v 1. podzemním podlaží a 1. nadzemním podlaží (viz výkres D.1.1-02, výkres D.1.1-03, výkres D.1.1-07, výkres D.1.1-08), např. délka a šířka únikové cesty, dveře na únikové cestě aj.

§ 41 odst. 2 písm. i) vyhlášky o požární prevenci:

- V PBŘ je uvedeno, že vnitřní odběrní místo je umístěno na rozhraní místností č. 106 a č. 108, avšak dle výkresů požární bezpečnosti tyto místnosti spolu nesousedí.
- Není posouzeno umístění stávajícího vnitřního odběrního místa ve vztahu ke změně dispozice v 1. podzemním podlaží a 1. nadzemním podlaží (viz výkres D.1.1-02, výkres D.1.1-03, výkres D.1.1-07, výkres D.1.1-08).

§ 41 odst. 2 písm. k) vyhlášky o požární prevenci:

- Není uvedeno, jakým způsobem byl určen počet hasicích přístrojů pro posuzovanou část.

§ 41 odst. 2 písm. l) vyhlášky o požární prevenci:

- Není uvedeno, jakým způsobem bude vypínána elektrická energie.

§ 41 odst. 2 písm. n) vyhlášky o požární prevenci:


- Není zhodnoceno vybavení objektu požárně bezpečnostní zařízení a popsány případné požadavky na ně. Ve výkresech požární bezpečnosti je zakresleno rozmístění nouzového osvětlení, v textové části PBŘ není o tomto zařízení žádná zmínka.

§ 41 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci:

- Výkresy požární bezpečnosti stavby nejsou zpracované podle normativních požadavků ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb, např. značení vícepodlažního požárního úseku, aj.
- Výkresy požární bezpečnosti neobsahují zejména požární odolnost stavebních konstrukcí, vnitřní odběrní místo, vyznačení únikových cest aj.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům není předložené požárně bezpečnostní řešení dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby, což je v rozporu s ustanovením § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci.

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
Ostravská 833/8
733 01 Karviná - Fryštát
6


nprap. Ing. Kristýna Kutilová
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a
krizového řízení