



**Projekt 2010, s.r.o.**  
**Ruská 398/43**  
**703 00 Ostrava**

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE

NASE ZNACKA

VYRIZUJE / LINKA

MISTO VYDANI / DNE

1111609279

800 850 860

Ostrava / 9.12.2020

Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. vydané k PD pro územní rozhodnutí, územní souhlas a stavební povolení

Údaje o stavbě:

Název stavby: **Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí za účelem rozšíření kapacity**

Kat. území: Petřvald u Karviné

Parc. číslo: viz PD

Č. map. listu: Viz.PD

Předložené podklady:

Žádost, PD

ČEZ Distribuce a.s. **souhlasí s předloženou PD pouze** za předpokladu **dodržení podmínek níže uvedených:**

- Nutno dodržet podmínky pro provádění činností v OP uvedené ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302, připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s.)
- Stávající podzemní kabelové vedení NN včetně ochranného pásma (viz příloha) a nadzemní vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. **zůstane stavbou nedotčeno.**
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.3.
- Napojení k el. energii nebo změnu rezervovaného příkonu je nutné řešit podáním žádosti o připojení.

**Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.**

S pozdravem

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-Morava

**Příloha:**

1. **Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti a Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech elektrických zařízení a technické infrastruktury** (obě vydané **zvlášť** na základě žádosti o vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.)