

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

24. června 2024

SPIS. ZNAČKA:

S-KHSMS 42103/2024/KA/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ:

KHSMS 45398/2024/KA/HDM

VYŘIZUJE:

Bc. Ivana Urbanczyková,  
Mgr. Michaela Remešová

TEL.:

596 397 265

E-MAIL:

ivana.urbanczykova@khssova.cz

DATUM:

4. července 2024

Ing. Jan Havlíček

Na Františkově 2020/12

710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

## Z Á V A Z N Ě   S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojení s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost Města Petřvald, se sídlem náměstí Gen.Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593, zastoupeného na základě plné moci ze dne 28.2.2024 Ing. Janem Havlíčkem, se sídlem Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 48424641, ze dne 24.6.2024, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Navýšení kapacity MŠ Šenovská č.p. 365, Petřvald, na pozemku parc. č. 5624, k.ú. Petřvald u Karviné“.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby „Navýšení kapacity MŠ Šenovská č.p. 365, Petřvald, na pozemku parc. č. 5624, k.ú. Petřvald u Karviné“,

## s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. ve spojení s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky:

1. Před užíváním stavby budou doloženy doklady dodavatele (technické listy) o dodržení instalace zvukpohlcujícího materiálu v souladu s projektovou dokumentací ve smyslu dodržení požadavku ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením § 4b) vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2005 Sb.“).

2. Před zahájením užívání stavby je nutno doložit doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“).

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khssova.cz

SPR 27.5

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

## Odůvodnění:

Na základě žádosti Města Petřvald, se sídlem náměstí Gen.Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ 00297593, zastoupeného na základě plné moci ze dne 28.2.2024 Ing. Janem Havlíčkem, se sídlem Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 48424641, ze dne 24.6.2024, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby „Navýšení kapacity MŠ Šenovská č.p. 365, Petřvald, na pozemku parc. č. 5624, k.ú. Petřvald u Karviné“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených dokladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající budovy mateřské školy za vzniku nové třídy určené pro 24 dětí. Nová třída bude umístěna v 1.NP budovy v prostorách stávající tělocvičny, místnosti pro externisty, šatny a sociálního zařízení u tělocvičny. Nová třída bude sestávat z herny o velikosti 80,99 m<sup>2</sup> a s.v. 3,67 m, ložnice o velikosti 61,87 m<sup>2</sup> a s.v. 3,56 m a sociálního zázemí pro děti (umývárny). Umývárna dětí bude vybavena 4 umyvadly, umyvadlem pro personál, sprchovým koutem, 4 dětskými záchodovými mísami, přebalovacím pultem a výlevkou. U umyvadel, sprchy a výlevky bude zajištěn přívod tekoucí teplé a studené pitné vody. Umyvadla dětí a sprcha budou napojeny na společnou mísici baterii s jedním výtokovým ventilem umístěnou mimo dosah dětí. Děti třetí třídy budou mít šatnu společnou s dětmi první třídy. Větrání místností je přirozené okny, na sociálních zařízení také elektrickým ventilátorem s doběhem. Osvětlení je přirozené okny stíněnými žaluziemi a umělé LED svítidly. Podlahy v herně a ložnici budou kryty PVC a koberci. V umýárně dětí budou stěny opatřeny keramickým obkladem a podlaha kryta keramickou dlažbou. Vytápění zůstane stávající plynovým kotlem. Objekt je napojen na vodovodní řád a na splaškovou a dešťová kanalizaci. Pro pobyt a hry venku je určena venkovní oplocená zahrada.

Součástí projektové dokumentace byl i světelně technický výpočet denního a umělého osvětlení pro místnosti herny č. 1.17 (Ing. Jan Havlíček a Marek Seifert 6.2024). V posuzované místnosti jsou dosaženy požadované hodnoty denního osvětlení. Z výsledků stanovení doby proslunění vyplývá, že místnost herny i ložnice splní normové požadavky na proslunění pro hodnocený den 1. března. Umělé osvětlení v místnosti č. 1.17 bude zajištěno LED svítidly PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 (16 ks svítidel). Byl stanoven plán údržby osvětlovací soustavy s intervalem čištění svítidel 1x za 2 roky, intervalem obnovy povrchů 1x za 3 roky a výměnou světelných zdrojů individuální, světelné zdroje musí být nahrazeny zdroji se shodnými technickými parametry.

Prostory odpovídají požadavkům požadavků zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a příslušných norem ČSN EN 12464 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť a ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov.

Byla rovněž doložena akustická studie (Sonic Systems CZ s.r.o., červen 2024, Ing. A.Kaluža, Ing. B.Holek) pro místnost herny č. 1.17 o vnitřním rozměru místnosti 297 m<sup>3</sup>. V místnosti herny je navržena instalace akustického kazetového stropního podhledu zabírající minimálně 80% plochy stropu místnosti.

Navržené úpravy prostor odpovídají požadavkům požadavků zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a příslušné normy ČSN 730527 Akustika – projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory ve školách.

V projektové dokumentaci nebyla uváděna práce s azbestem.

Podmínka uvedená v bodě č. 1 tohoto závazného stanoviska byla stanovena jako průkaz dodržení požadavků ČSN 730527 ve smyslu požadavku § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s ustanovením § 4b) vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka uvedená v bodě č. 2 tohoto závazného stanoviska byla stanovena s ohledem na ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a směřuje k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000Sb., vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Michaela Remešová  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
Ostrava a Karviná  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

1x adresát, počet listů 2 (DS)  
1x KHS, oddělení HDM