

PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava - Poruba

Vaše žádost ze dne, značka:  
17.04.2020

Naše značka:  
133200027  
(FM56/M27/20)

Vyřizuje:  
Ing. Barbora Marenčáková

dne:  
01.05.2020

## Věc: Regenerace veřejného prostranství Petřvald u Karviné

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Petřvald u Karviné

Stavebník: Město Petřvald, Náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29a, Ostrava

Č. zakázky: PS 19 39

Datum: 01/2020

Předmětem předložené dokumentace je navýšení počtu parkovacích stání v lokalitě, doplnění mobiliáře, relaxačních a herních prvků, altánu, přeložky inž. sítí, sadové a terénní úpravy okolí.

Z celkového počtu 74 míst jsou vyhrazena 4 podélná stání pro parkování vozidel ZTP (velikost 3,5 x 7 m, označení svislým a vodorovným dopravním značením). Bude z nich přímý bezbariérový přístup na chodník (převýšení max. 2 cm, varovný pás š. 0,4 m, až do převýšení obruby 8 cm).

Modelací terénu budou ve svahu vytvořeny různé plochy a podium včetně hlediště pro různé akce, jejich propojení bude zajištěno chodníky a schodišti. Všechna schodiště budou mít výšku stupňů do 160 mm a budou opatřena oboustrannými madly ve v. 900 mm (s půdorysným přesahem 150 mm). První a poslední stupeň v každém rameni bude mít zajištěn kontrastní nášlap.

Nástupní plocha před kulturním domem bude upravena včetně zajištění bezbariérového přístupu - bude doplněna umělá vodící linie pro slabozraké a nevidomé. Terasa u restaurace bude rozšířena a přestřešena, vedle ní bude dětské hřiště.

Chodníky jsou převýšeny nad komunikací 12 cm, v místech bezbariérového napojení pak 2 cm. Budou mít příčný spád do 2% a podélný nepřesáhne 8,3%. Vodící linii budou tvořit zvýšené obrubníky + 6 cm, příp. zvýšené stěny květináčů; přerušení přirozené vodící linie nebude větší než 8 m. V místě vyústění u vozovek bude chodník snížen na převýšení + 2 cm nad komunikací a bude vložen varovný pás (š. 0,4 m, až do převýšení obruby 8 cm). Místa pro přecházení pak budou doplněna o odsazený signální pás (š. 0,8 m, min. dl. 1,5 m, dotažení k přirozené vodící linii) a vzhledem k šikmosti i o vodící pás přechodu (nástržník pásky, celková š. 0,55 m).

Materiál pochůzích ploch bude vyhovovat požadavkům z hlediska bezbariérovosti. Varovné a signální pásy budou z kontrastní reliéfní dlažby požadovaných parametrů.

Pokud budou sloupy VO umístěny v průchozím profilu chodníku (pro osoby ZTP u vodící linie), budou kontrastně označeny ve v. 1 400 – 1 600 mm. Lavičky, odpadkové koše a jiný mobiliář bude situován mimo tento průchozí prostor pro ZTP (podél přirozených vodících linií).

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je vrácena zpět.

S pozdravem

**NIPI** BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT -133-

**Ing. Barbora Marenčáková, odborný konzultant**

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek  
732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR