



Povodí Odry
státní podnik



POD000237427

Váš dopis zn.: PS 19 39

Ze dne:

PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.

Naše zn.: POD/07846/2020/9232/842

Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.

Opavská 6230/329A

Tel.: 596 657 284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

708 00 Ostrava

Datum: 05.06.2020

Regenerace veřejného prostranství, k.ú.Petřvald u Karviné – stanovisko správce povodí

K akci **Regenerace veřejného prostranství** vydal státní podnik Povodí Odry stanovisko dne 5.5.2020 zn.:POD/04287/2020/9232/842 ve znění:

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby „Regenerace veřejného prostranství“ umístěné na pozemcích p. č. 40/13, 43/3, 44/2, 44/4, 44/5, 44/10, 44/14, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 49, 50, 51 a 6400/1 v k. ú. Petřvald u Karviné. Investorem je Město Petřvald.

Předložená projektová dokumentace řeší navýšení počtu parkovacích stání v zájmové lokalitě, zvýšení užitné a estetické hodnoty daného území, včetně doplnění mobiliáře, relaxačních a herních prvků. Součástí stavby je provedení nezbytných přeložek inženýrských sítí a sadové a terénní úpravy.

Jedná se o novostavbu a změnu stávajících zpevněných ploch, změnu stávající dešťové kanalizace, jednotné kanalizace, vodovodní přípojky, veřejného osvětlení a vedení SEK Cetin, novostavbu areálového vodovodu a rozvodu NN, areálové závlahy, dřevěných teras, dětského hřiště, altánu a mobiliáře a zastřešení terasy. Součástí stavby je vybudování dvou nádrží pro svedení srážkových vod z plochy parkoviště. Retenční nádrž RN1 bude mít objem 21,06 m³, retenčně akumuláční nádrž RN2 bude mít akumuláční objem 25 m³ a retenční objem 4,48 m³. Voda z nádrže RN1 bude využívána pro závlahu zeleně. Bezpečnostní přepady z nádrží DN 200 a budou zaústěny do jednotné kanalizace. Před nátokem do nádrží bude srážková voda předčištěna v odlučovačích lehkých kapalin (OLK1 a OLK2) navrženého typu AS-TOP 30 VFS a AS-TOP 15 VFS, technologie odlučovačů je dimenzovaná na znečištění nátokových vod C10-C40 < 4 000 mg/l.

K Vaší žádosti uvádíme:

Lokalita se nachází mimo stanovená záplavová území, v blízkosti zájmové lokality neevidujeme žádný vodní tok. Z hlediska správce povodí nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0690 Stružka od pramene po ústí do toku Odry. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako zničený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Regenerace veřejného prostranství“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZE a MŽP, 02/2018". Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Dne 14.5.2020 jsme byli požádáni o vyjádření k upravené PD. Úprava spočívá ve změně trasy a napojení obecní dešťové kanalizace (DN300, pod svahem následně DN600), zaústění do vodoteče a zpřesnění polohy trasy vodovodní přípojky (po vytýčení).

V rámci úpravy dešťové kanalizace byla vypuštěna retenční nádrž RN1 a u retenčně akumulární nádrže RN2 byl změněn poměr retenčního a akumulárního objemu na 18,51 m³ a 8,19 m³. Regulovaný odtok z nádrže bude nastaven na 5 l/s.

Jako správci povodí nemáme ke změně připomínky.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data vydání.

Pavlas L.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Příloha:
PD