



PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29a
725 27 Ostrava

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE

NASE ZNACKA

VYRIZUJE / LINKA

MISTO VYDANI / DNE

1108165986

Stonawski / 800 850 860

Ostrava / 27. 3. 2020

Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. vydané k PD pro územní rozhodnutí, územní souhlas a stavební povolení

Údaje o stavbě:

Název stavby: **Regenerace veřejného prostranství**

Kat. území: Petřvald u Karviné

Parc. číslo: viz PD

Č. map. listu: Viz.PD

Předložené podklady:

Žádost, PD

ČEZ Distribuce a.s. **souhlasí s předloženou PD pouze** za předpokladu **dodržení podmínek níže uvedených:**

- Nutno dodržet podmínky pro provádění činností v OP uvedené ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1kV a 1-45kV AC, připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s.)
- Dle Vámi předložené PD dojde stavbou k dotčení podzemního kabelového vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. Před zahájením stavby je nutno podat žádost o Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, který bude udělen na investora stavby. Přeložky stávajícího podzemního kabelového vedení NN je nutno řešit samostatnou žádostí.
- Stávající nadzemní vedení VN a DTS v blízkosti plánované stavby zůstanou stavbou nedotčeny.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-Morava

Příloha:

- Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti a Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických zařízení a technické infrastruktury** (obě vydané **zvlášť** na základě žádosti o vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.)