

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29a
70800 Ostrava

Značka: 9773/V018080/2020/GA

Ostrava, dne: 22.7.2020

Věc: Regenerace veřejného prostranství, k. ú. Petřvald u Karviné

Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Investor: Město Petřvald

Stanovisko k existenci sítí, resp. ke stavebnímu záměru jsme vydali dne 22. 7. 2019 pod zn.: 9773/V019778/2019/AUTOMAT. Dne 27. 3. 2020 jsme k výše uvedené stavbě vydali sdělení pod zn.: 9773/V006999/2020/TE a následující dne 8. 6. 2020 pod zn.: 9773/V013373/2020/DU.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší regeneraci veřejného prostranství v Petřvaldě. Infrastrukturu této stavby tvoří dešťová kanalizace s přípojkami, areálový vodovod, areálový rozvod NN, trasy veřejného osvětlení, přeložky SEK Cetin, úpravu jednotné kanalizace a úpravu vodovodní přípojky. Součástí bude oprava a úprava stávající komunikace, nová parkovací stání, zpevněné plochy, úprava stávajících a provedení nových chodníků a schodišť a na ně navázané dřevěné lavice, řešící zároveň svahování v lokalitě. Stavbu doplňuje novostavba dřevěného altánu, dětského hřiště, dřevěné terasy a její zastřešení.

Stavba bude napojena novými přípojkami na stávající trasy médií, elektrickou energii (areálový rozvod - z objektu OÚ) v napěťové hladině NN, veřejné osvětlení (ze stávajícího vedení). Dále bude provedeno napojení stávající budovy (parc. č. 46/3, k.ú. Petřvald u Karviné) na pitnou vodu realizací novým dopojením vnitřního vodovodu a osazením nové vodoměrné šachty. Stávající dopojení vnitřního vodovodu, v úseku od nové ŽB vodoměrné šachty po stávající budovu, bude demontováno. Dešťové vody ze střechy altánu a terasy budou utráceny zásakem v terénu. Deště ze zpevněných ploch a komunikace budou předčištěny ve dvou odlučovačích ropných látek a následně zaústěny do dešťové kanalizace. Stavba nebude nově napojována na komunikaci.

Stavby umístěné v ochranném pásmu zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.:

V ochranném pásmu splaškové kanalizace DN 300 PP v majetku města Petřvald, které SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 575929/KNS/KA/2018, budou umístěny následující stavby:

- veřejné osvětlení umístěné na pozemku parc. č. 44/3 a 44/5 v k. ú. Petřvald u Karviné v odstupové vzdálenosti 1,8 m od kanalizace v délce cca 28,5 m,
- schodiště č.7 umístěné na pozemku parc. č. 44/2 v k. ú. Petřvald u Karviné bude provedeno jako sestava z prefabrikovaných dílců, kdy každý stupeň bude samostatně osazen na šterkový podklad, do pískového podsypu. Schodiště v délce 3 m je umístěno nad trasou kanalizace.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle situace stavby v k. ú. Petřvald u Karviné dojde ke střetu se zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodními řady DN 250 O, DN 80 GGG, DN 100 PVC, DN 150 GGG, DN 100 PE, DN 150 PE, DN 100 GGG, DN 32 PE a kanalizačními stokami DN 300 B, DN 250 PP, DN 300 PP – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“).

Upozornění:

Umístění stavby „Regenerace veřejného prostranství“, konkrétně trasa veřejného osvětlení a schodiště č. 7 na pozemcích dle situace stavby v k. ú. Petřvald u Karviné v ochranném pásmu kanalizace DN 300 PP je z technického hlediska možné. Upozorňujeme, že podmínkou k udělení souhlasu SmVaK Ostrava a.s. se stavbou „Regenerace veřejného prostranství“ v ochranném pásmu zařízení v majetku

SmVaK Ostrava a.s. je uzavření „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se společností SmVaK Ostrava.

Stanovisko pro územní a stavební řízení Vám bude vydáno až po uzavření předmětné dohody, která Vám bude zaslána elektronickou poštou na adresu ujhazy@projektstudio.cz.

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.