

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
Prostor 1				
Silnice parkoviště - Normálová osvětlenost	2,04 lx	23,6 / 5 lx	60 lx	0,086 / 0,25
Parkoviště 01 mid - Normálová osvětlenost	0,38 lx	29,8 / 5 lx	96 lx	0,013 / 0,25
Parkoviště 01 down - Normálová osvětlenost	0,055 lx	19,5 / 5 lx	51 lx	0,0028 / 0,25
Chodník svislý 01 - Normálová osvětlenost	1,78 lx	9,1 / 5 lx	16,1 lx	0,2 / 0,25
Chodník horizontální 01.1 - Normálová osvětlenost	1,31 lx	9,08 / 5 lx	15,4 lx	0,14 / 0,25
Chodník horizontální 01.2 - Normálová osvětlenost	0,26 lx	6,79 / 5 lx	14,7 lx	0,038 / 0,25
Chodník horizontální 01.3 - Normálová osvětlenost	0,9 lx	6,48 / 5 lx	15 lx	0,14 / 0,25
Chodník horizontální 02.1 - Normálová osvětlenost	2,07 lx	9,49 / 5 lx	16,7 lx	0,22 / 0,25
Chodník horizontální 02.2 - Normálová osvětlenost	1,88 lx	6,82 / 5 lx	14,7 lx	0,28 / 0,25
Chodník svislý 02.2 - Normálová osvětlenost	0,18 lx	8,36 / 5 lx	15,5 lx	0,021 / 0,25
Chodník svislý 02.1 - Normálová osvětlenost	0,34 lx	6,71 / 5 lx	16 lx	0,05 / 0,25
Chodník svislý 03.1 - Normálová osvětlenost	0,56 lx	6,14 / 5 lx	16,8 lx	0,091 / 0,25
Chodník svislý 03.2 - Normálová osvětlenost	1,9 lx	9,2 / 5 lx	15,3 lx	0,21 / 0,25
Chodník svislý 04 - Normálová osvětlenost	10,1 lx	29,1 / 5 lx	53 lx	0,35 / 0,25
Chodník svislý 05 - Normálová osvětlenost	1,9 lx	11,8 / 5 lx	43,7 lx	0,16 / 0,25
Chodník vstup KD - Normálová osvětlenost	0,48 lx	5,96 / 5 lx	11,2 lx	0,08 / 0,25
Rampa KD - Normálová osvětlenost	0,16 lx	6,29 / 5 lx	18,6 lx	0,026 / 0,25
Parkování invalidé 01 - Normálová osvětlenost	18,4 lx	25,2 / 5 lx	34 lx	0,73 / 0,25
Parkování invalidé 02 - Normálová osvětlenost	15,3 lx	23,6 / 5 lx	41,4 lx	0,65 / 0,25