



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

MTEL Communications s.r.o.
Krapkova 709 / 4
77900 Olomouc

Značka: 9773/V032533/2018/VY

Ostrava, dne: 4.1.2019

Věc: Metropolitní síť - Město Petřvald - I. etapa, k.ú. Petřvald u Karviné, (investor Město Petřvald)
Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí

K existenci sítě (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 1.10.2018 pod zn.: 9773/V024966/2018/VY. Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 13.12.2018 pod zn.: 9773/V032105/2018/VY.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší podzemní liniovou stavbu veřejné sítě el. komunikací na pozemcích v zájmovém území v k.ú. Petřvald u Karviné. Stavba spočívá v pokládce 2ks HDPE chrániček 40/32mm pro optický kabel. Celková délka tras je cca 1,05 km.

Stavba bude sloužit k připojení městských institucí, Policie ČR a kamerových bodů na optickou infrastrukturu el. komunikací za účelem rozšíření služeb v oblasti širokopásmového připojení v této lokalitě.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích v zájmovém území v k.ú. Petřvald u Karviné **dojde ke střetu** se zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s., a to **vodovodem DN 80 PE, DN 250 O, DN 150 PE, DN 80 GGG, DN 32 PE, DN 200 O, DN 150 GGG, DN 100 GGG, jednotnou kanalizací DN 300 B** (stoka AX, AXd, AXe, hl. uložení cca 2,91 m), **DN 500 B, DN 300 B** (stoka AVIIIa, hl. uložení cca 0,88 – 1,94m), **splaškovou kanalizací DN 300 PP** (hl. uložení cca 1,46 - 3,11m) a **DN 250 PP** (hl. uložení cca 2,38 - 2,59m) – viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Havířov, tel.č.: 596 831 023). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž **upozorňujeme** na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky **nutno respektovat**. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou (dle předložené PD) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:


- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Na základě vytyčení požadujeme **v místech souběhu** se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a **umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo**. Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů **do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,**

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo **v hloubce větší než 2,5 m** pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti **zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce**.
- Na základě vytyčení požadujeme **v místech křížení** zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme **uložit do PE chráničky** (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- **Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů.** Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, **ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí** (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a **kanalizačních šachet**. U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem** se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek) a kanalizační poklopy.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s.** Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**

28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.