


ŘEZ 1 - 1




LEGENDA :

- VZT JEDNOTKY A VENTILÁTORY
- VZT POTRUBÍ – PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ – OHEBNÁ HADICE TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
- VZT POTRUBÍ – ODVOD
- VZT POTRUBÍ – ODVOD – OHEBNÁ HADICE TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
- OZNAČENÍ TEPELNĚ IZOLACE VZT POTRUBÍ TL. 40 MM – MIN. VLNÁ
- OZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE VZT POTRUBÍ S ATESTEM DLE SPECIFIKACE
- VENTILÁTOROVÝ DÍL
- SMĚŠOVACÍ – KLAPOVÝ DÍL
- FILTRAČNÍ DÍL
- OHŘÍVACÍ DÍL – ELEKTRICKÝ
- REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK ZZT (ZPĚTNÉHO ZISKÁVÁNÍ TEPLA)
- T.H. TLUMIČE HLUKU

POZNÁMKA :

- VĚŠKERÉ VYUŠTĚNÍ VZT NAD STŘECHOU UZEMNIT A CHRÁNIT PŘED BLESKEM DLE ČSN
- TĚSNICI MANŽETY K VZT PROSTUPŮM DO STŘECHY DODÁ STAVBA

±0 = 1.NP		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALTP.V.	
GENERALNÍ PROJEKTANT :					
ING. JAN HAVLÍČEK					
NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00					
TEL. : 602 834 972					
E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz					
VYPRACOVAL: ING. MARCEL HEJTMÁNEK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. MARCEL HEJTMÁNEK	
INVESTOR: MĚSTO PETŘVALD					
NÁM. GEN. VICHÉRKA 2511, 735 41, PETŘVALD, IČ: 00 29 75 93					
UMÍSTĚNÍ: PETŘVALD, K.Ú. PETŘVALD U KARVÍNE, PRAC.Č. 5624, 5623, 5625/1, 6403/1					
STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ, 735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ					
VÝKRES: ŘEZ 1 - 1					
					
STUP.P.D.		DPS			
DATUM		02/2020			
FORMÁT		2 x A4			
MĚŘÍTKO		1:75			
Č.VÝKRESU					
D.1.4.3.b.04					