



POZNÁMKA:
CEKLOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA PLYNOVODU ZA PLYNOMĚREM JE MENŠÍ NEŽ 50 Pa

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|--|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | MAXXI – THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Počebrodova 2736/16, 702 00 OSTRAVA 2 tel.: 596 913 265, 736 163 711 iČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685 e-mail: maxxitherm@seznam.cz | |
| Ing. Michal Haviřček | Ing. G. Galušková | Ing. G. Galušková | | |
| INVESTOR: MĚSTO PETŘAĽD, NÁM. GEN. VICHKA 2511, 735 41 PETŘAĽD | | | | |
| AKCE: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKE, 735 41 PETŘAĽD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY | | | DATUM: 6/2019 | |
| MÍSTO STAVBY: Petřald, k.ú. Petřald u Kaviňé, parc. č. 5624, 5623, 5625/1 | | | ARCH.Č.: 70/19 | |
| ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | | POČ. A4: 2 | |
| OBSAH: VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE | | | MĚŘITKO: 1:50 | |
| NÁZEV: PŮDORYS 1.NP | | | STUPEŇ PD: DPS | |
| | | | VÝKR.Č.: D.1.4-B2 | |