

PUDORYS 2.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

č.	MÍSTNOST	M2	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	CHODBA	46,68	PVC	
2.02	PODESTA	15,50	PVC	
2.03	PODESTA	4,42	PVC	
2.04	TŘÍDA 1 – HERNA	82,75	PVC	
2.05	DENNÍ MÍSTNOST	15,96	CELOPLOŠNÉ KOBEREC	
2.06	TŘÍDA 2 – HERNA	83,92	PVC	
2.07	WC, ÚKLID	7,85	KERAMICKÉ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
2.08	TŘÍDA 1 – LOŽNICE	83,28	CELOPLOŠNÉ KOBEREC	
2.09	TŘÍDA 1 – SOC.ZAZEMÍ	17,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
2.10	TŘÍDA 2 – SOC.ZAZEMÍ	17,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
2.11	TŘÍDA 2 – LOŽNICE	83,71	CELOPLOŠNÉ KOBEREC	
CELKEM		458,19 M²		

POZNÁMKA :

1. P – DVEŘE PODBÍHAJÍCÍ O 150CM NEBO BÉŽ PRAHU
2. DELTA OHEBNÝCH HADIC MONTOVAT DLE POTŘEBY
3. SMĚR POTRUBÍ PRO NÁHLEDNÉ TALÍŘOVÝCH VENTILŮ BUDE PROVEDENO POZINK. POTRUBÍM NEBO–LI NA VYŽÁDÁNÍ PROVEDENO JINAK
4. ODVODNÍ POTRUBÍ, KTERÉ JE OZNAČENÉ „MKO SPÁDOVANÉ PROVEST VODOTĚSNÉ.
5. VEŠKERÉ VYUSTĚNÍ VZT NAD STŘECHOU UZEMNIT A OPATŘIT PŘED BLESKEM DLE ČSN
6. TESNÍCÍ MANŽETY K VZT PROSTUPŮM DO STŘECHY DODÁ STAVBA

LEGENDA :

- VZT JEDNOTKY A VENTILÁTORY
- VZT POTRUBÍ – PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ – PŘÍVOD – OHEBNÁ HADICE TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
- VZT POTRUBÍ – ODVOD
- VZT POTRUBÍ – ODVOD – OHEBNÁ HADICE TEPELNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
- OZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE VZT POTRUBÍ S ATESTEM DLE SPECIFIKACE
- OZNAČENÍ TEPELNÉ IZOLACE VZT POTRUBÍ TL. 40 MM – MIN. VLNA
- VZT POTRUBÍ TL. 40 MM – MIN. VLNA
- VENTILÁTOROVÝ DÍL
- SMĚŠOVACÍ – KLAPKOVÝ DÍL
- FILTRAČNÍ DÍL
- OHŘÍVACÍ DÍL – ELEKTRICKÝ
- REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK ZZT (ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA)
- T.H. TLUMIČ HLUKU
- PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTÍ V M3/H0D, VYMĚNA VZDUCHU ZA H0D
- REZERVNÍ OTVOR

S

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

SO 02 – REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA K OBJEKTU MŠ

40 = 1.NP	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

ING. JAN HAVLÍČEK
NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00
TEL.: 602 834 972 E-MAIL: jan.havlicek@vodny.cz

VYPRACOVAL:	ING. MARCEL HEJTMÁNEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARCEL HEJTMÁNEK

INVESTOR:	MĚSTO FETŘVALD NÁM. GEN. VICHERKA 251/1, 735 41 FETŘVALD, IČ: 00 29 75 93
UMÍSTĚNÍ:	FETŘVALD, K.Ú. FETŘVALD U KRAVAŘE, PAR.Č.: 662/4, 662/3, 662/5 a 662/1
STAVBA:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ, 735 41 FETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP

STUPEŇ P.D.	DPS
DATUM	3/2020
MĚŘÍTKO	1:75
FORMÁT	4 x A4
C.VÝKRESU	

D.1.4.3.b.02