



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Karviná

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 1.11.2019

NAŠE ZN.: 28795/TSÚ/19/Kop

VYŘIZUJE: Koplová Dana

TEL.: 595 392 363, 603 731 710

E-MAIL: dana.koplova@ssmsk.cz

DATUM: 25.11.2019

Ing. Pavol Lipták

Vrchlického 10

716 00 Ostrava - Radvanice

"Chodník podél ul. Závodní u č.p. 471" - vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení

Stavbou chodníku bude dotčena silnice **III/4726** pozemek parc.č. 6396/1, 6396/30, 6396/19 vše v katastrálním území Petřvald u Karviné.

Na základě předložené projektové dokumentace (DÚR + DSP 07/2019) Správa silnic Moravskoslezského kraje dává souhlasné stanovisko ke stavbě chodníku podél silnice III/4726 (ul. Závodní) při dodržení následujících podmínek:

- Těleso chodníku bude od vozovky odděleno kamenným obrubníkem a dvouřádkem ze žulové kostky. Obrubníky spolu s žulovou kostkou budou uloženy do betonového lože (soli odolný beton TP 192). **Stavbou chodníku nesmí dojít ke zúžení jízdního profilu vozovky** (tzn. že obruby chodníku budou uloženy v místě stávajících obrub a nově zřizované obruby a dvouřádek podél silnice budou osazeny mimo živici na nezpevněné krajnici s minimálním zásahem do živice (tj. zarovnáním okraje živice).
- Pokud v rámci stavby dojde k zásahu do vozovky, musí být vozovka opravena dle TP -170 navrhování vozovek pozemních komunikací, obrusná vrstva bude vyměněna v celé délce zásahu do vozovky a šířce 0,5m (napojení na stávající obrusnou vrstvu musí být provedeno plynule přes živičnou zatavovací pásku, nebo bude spára zalita modifikovanou zálivkou).
- **Stavbou nesmí dojít k přerušení odvodnění silnice III/4726.** Komunikace je nyní odvodněna do silničního příkopu. V rámci stavby dojde k zatrubnění části stávajícího příkopu tj. zřízení řadu dešťové kanalizace napojeného do stávající dešťové kanalizace, zřízení lapače splavenin a zřízení dvou nových uličních vpustí (preferujeme uliční vpust s mříží: kovový rám, kompozitová mříž -poplastovaná litina, např. běžný TYP: ROVASCO D 500 X 500 mříž POLYPLAST), napojených na tento řad. Nová dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze silnice, ale i z chodníku. Kanalizační řad dešťových vod na základě § 12 odst.3 zákona o pozemních

komunikacích č. 13/1997 Sb. bude v majetku a údržbě obce. Uliční vpust s přípojkou do kanalizačního řadu budou v údržbě SSMSK střediska Karviná.


- Min. 15 dnů před zahájením stavebních prací musí být s naším střediskem uzavřena **Smlouva o výpůjčce** (s investorem) a se zhotovitelem **Smlouva o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání** (zhotovitel předloží situační snímek se zakreslením záboru v m², uvede termín realizace prací) a sepsán **protokol o zásahu do silničního tělesa**. Práce nesmí být zahájeny před uhrazením zvláštního užívání silnice (nájemného).
- Po ukončení výstavby chodníku proběhne majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných chodníkem včetně pozemku za chodníkem. Investor stavby na své náklady zajistí geometrický plán pro majetkoprávní převod oddělené části původních pozemků dle skutečného stavu stavby (požadujeme, aby k zaměření byl přizván zástupce SSMSK k odsouhlasení geometrického plánu) a následně proběhne majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěných chodníkem (včetně pozemku za chodníkem).

Stavební práce musí být zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování silnice.

Investor je povinen předat toto stanovisko zhotoviteli.

Tento souhlas nabývá platnosti po akceptaci tohoto stanoviska investorem (nutno zaslat potvrzenou kopii stanoviska na výše uvedenou adresu).

S pozdravem



Ing. Václav Hrachovina
vedoucí střediska

Příloha

Koordinační situační výkres č.3