

Tabulka skladeb montovaných stěn									
označení	celková tloušťka konstrukce [mm]	zvýšená vlhkostní namáhání	požadovaná požární odolnost EI [min]	požadovaná vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]	popis skladby				poznámka
					oplaštění	typ desek	nosná konstrukce	minerální izolace (min. tloušťka [mm])/objemová hmotnost [kg/m ³]	
Sadrokartonové příčky									
SK.01	100	NE	-	37dB	2x12,5 2x12,5	stavební	jednoduché ocelové profily	50/15	Oboustranně opláštěná. Dodávka bude obsahovat i potřebné profily pro lemování otvorů a vytužení rohů. Kvalita dokončeného povrchu provést ve kvalitě Q2 – standardní tmelení. Pro finální úpravu viz Skladby povrchů stěn.
SK.02	150	NE	-	37 dB	2x12,5 2x12,5	stavební	jednoduché ocelové profily	50/15	Oboustranně opláštěná. Dodávka bude obsahovat i potřebné profily pro lemování otvorů a vytužení rohů. Kvalita dokončeného povrchu provést ve kvalitě Q2 – standardní tmelení. Pro finální úpravu viz Skladby povrchů stěn.
SK.03	200	NE	-	37 dB	2x12,5 2x12,5	stavební	jednoduché ocelové profily	50/15	Oboustranně opláštěná. Dodávka bude obsahovat i potřebné profily pro lemování otvorů a vytužení rohů. Kvalita dokončeného povrchu provést ve kvalitě Q2 – standardní tmelení. Pro finální úpravu viz Skladby povrchů stěn.
SK.04	100	NE	-	37 dB	2x12,5 2x12,5	impregnovaná	jednoduché ocelové profily	50/15	Oboustranně opláštěná. Dodávka bude obsahovat i potřebné profily pro lemování otvorů a vytužení rohů. Kvalita dokončeného povrchu provést ve kvalitě Q2 – standardní tmelení. Pro finální úpravu viz Skladby povrchů stěn.
SK.05	150	NE	-	37 dB	2x12,5 2x12,5	impregnovaná	jednoduché ocelové profily	50/15	Oboustranně opláštěná. Dodávka bude obsahovat i potřebné profily pro lemování otvorů a vytužení rohů. Kvalita dokončeného povrchu provést ve kvalitě Q2 – standardní tmelení. Pro finální úpravu viz Skladby povrchů stěn.
Sadrokartonové šachetní předstěny (parapetní)									
SK.11	150	ANO	-	-	2x12,5	impregnovaná	jednoduché ocelové profily	40/15	Jednostranně dvouvrstvě opláštění. Dodávka bude obsahovat i potřebné profily pro lemování otvorů a vytužení rohů. Včetně přípravy a kotevních prvků pro zavěšení zařizovacích předmětů. Kvalita dokončeného povrchu provést ve kvalitě Q2 – standardní tmelení. Pro finální úpravu viz Skladby povrchů stěn.
Poznámka: - Při montáži konstrukcí je nutno dodržovat montážní pravidla a zásady dané technologickými pravidly a dokumentací dodavatele. Sádrokartonové konstrukce s protipožární funkcí je oprávněna montovat pouze odborně způsobilá firma. - Dodávka bude obsahovat i potřebné profily pro lemování otvorů a vytužení rohů, včetně přípravy a kotevních prvků pro zavěšení zařizovacích předmětů.									