



Ing. Pavol Lipták

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1109918122VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2020-07-23

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o stanovisko k PD a k umístění stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny** v k.ú. Petřvald u Karviné, parc. č. 4550/1. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba bude situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto venkovního vedení činí **10m** od krajního vodiče měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - **parkovací místa** budou na vzdálenost **2m (a více) od krajního vodiče** měřeno kolmo na každou stranu vedení;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního a stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě