

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [m]	POHLAHA	SKLADBA PODLAHY	STROP	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POZNÁMKA
A2.01	CHODBA	45,50	3,30	PVC	S5	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A2.02	WC CHLAPCI	12,30	3,30	KERAM. DLAŽBA	S6	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2000 mm	
A2.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,30	3,30	KERAM. DLAŽBA	S6	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2000 mm	
A2.04	WC DÍVKY	16,00	3,30	KERAM. DLAŽBA	S6	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2000 mm	
A2.05	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	12,30	3,30	PVC	S5	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A2.06	DRUŽINA 1	47,00	3,24-3,62	PVC	S5	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ ZDIVO-NOVÁ VRSTVA ŠTUKU NOVÉ ZDIVO-ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A2.07	DRUŽINA 2	55,90	3,24-3,62	PVC	S5	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ ZDIVO-NOVÁ VRSTVA ŠTUKU NOVÉ ZDIVO-ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A2.08	DRUŽINA 3	49,00	3,30	PVC	S5	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A2.09	DRUŽINA 4	49,00	3,30	PVC	S5	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A2.10	DRUŽINA 5	55,70	3,30	PVC	S5	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A2.11	TERASA	26,00		TERASOVÁ PRKNA	S10			KERAM. SOKL
C2.01	SBOROVNA	67,50	3,18-3,57	KOBEREC		ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KOBERCOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA

SPECIFIKACE PODLAH

PVC
- HOMOGENNÍ JEDNOVRSTVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA NA BÁZI POLYVINYLCHLORIDU
- VYSOCEZÁTĚŽOVÉ
- CELKOVÁ TL. 2 mm
- ŠÍŘKA ROLE: 2m
- TŘÍDA ZÁTĚŽE: 34-43
- OTĚRUVZDORNOST: ≤ 2 mm³
- TŘÍDA OTĚRU: T
- ODOLNOST VŮČI BODOVÉ ZÁTĚŽI: ~0,02 mm
- ROZMĚROVÁ STÁLOST: ≥ 0,1%
- TEPELNÁ VODIVOST: 0,25 W/mK
- TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: Bfl-s1
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SNADNÁ ÚDRŽBA, VOSK NOX PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST A ODOLNOST PROTI SKVRNÁM
- LEPENO FLEXIBILNÍM LEPIDLEM DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE PVC
- UKONČENO UKONČOVACÍM PROFILEM ZAPUŠTĚNÝM POD OMÍTKU - PLYNULÝ PŘECHOD Z VODOROVNÉ PLOCHY NA STĚNU POMOCÍ FABIONU DO VÝŠKY 100 mm-LEPENO K PODKLADU
- SCHODIŠTĚ - ZAPUŠTĚNÁ SCHODIŠŤOVÁ HRANA
- BARVA BUDE VYVZOROVÁNA A URČENA INVESTOREM PŘED REALIZACÍ STAVBY

KERAMICKÁ DLAŽBA
- KERAMICKÉ SLINUTÉ DLAŽDICE S PROBARVENÝM STŘEPEM
- ROZMĚR: 600x600x10 mm
- S REKTIFIKACÍ
- POVRCH: MATNÝ
- PROTISKLUZ: R9
- ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ:PEI 5
- NASÁKAVOST: 0,5<E≤3%
- PŘESNÁ BARVA BUDE VYVZOROVÁNA A URČENA INVESTOREM PŘED REALIZACÍ STAVBY VČ. SPÁROVACÍ HMOTY
- LEPENO FLEXIBILNÍM LEPIDLEM NA KERAMIKU PRO LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY
- SPÁROVÁNÍ: CEMENTOVOU SPÁROVACÍ HMOTOU-BARVA PŘIZPŮSOBENA BARVĚ DLAŽBY
- SOKL ŘEZANÝ Z KERAMICKÉ DLAŽBY VÝŠKY 100 mm

KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA
- MATERIÁL: 100% POLYPROPYLEN, PODKLAD PVC
- CELKOVÁ VÝŠKA ROHOŽE: 16 mm
- BARVA: ČARNÁ
- VÁHA: 4570 g/m²
- ULOŽENÍ: V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU OSAZENÉ AL RÁMEM 15/30/2 mm NEBO VOLNĚ POLOŽENÁ NA ZEM S GUMOVOU LIŠTOU ŠIROKOU 2 cm

SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

ŠTUKOVÁ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA
- STROJNÍ JÁDROVÁ OMÍTKA PRO VÍCEVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY TL. 20 mm - VRSTVA 1
  - PEVNOST V TLAKU: 1,5-5,0 MPa
  - PŘÍDRŽNOST-ZPŮSOB ODTRŽENÍ (FP): min. 0,2 MPa
  - FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU VODNÍ PÁRY: max. 15
  - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1
  - OBJ. HMOTNOST ZATVRDLÉ MALTY: 1200-1500 kg/m³
  - ZRNITOST: 0-1,2 mm
- VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL. 3 mm - VRSTVA 2
  - PEVNOST V TLAKU: 0,4-2,5 MPa
  - PŘÍDRŽNOST-ZPŮSOB ODTRŽENÍ (FP): min. 0,1 MPa
  - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1
  - OBJ. HMOTNOST ZATVRDLÉ MALTY: 1250-1550 kg/m³
  - ZRNITOST: 0-0,4 mm

INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ MALBA
- BĚLOST 94% (MgO)
- ODOLNOST PROTI OTĚRU ZA SUCHA: TŘÍDA 0-1
- MATNÝ VZHLED
- PAROPROPUSTNOST
- ŘEDITELNÉ PITNOU VODOU
- TYP POJIVA:AKRYLÁTOVÁ PRYSKYŘICE
- ZRNITOST: JEMNÁ (DLE ČSN EN 13300)
- PŘÍDRŽNOST K PODKLADU: >0,6 MPa
- POUŽITÍ UNIVERZÁLNÍ PENETRACE
- BARVA: VZORKOVÁNA PŘI REALIZACI

KERAMICKÝ OBKLAD
- KERAMICKÉ SLINUTÉ DLAŽDICE S PROBARVENÝM STŘEPEM
- ROZMĚR: 300x600x10 mm
- POVRCH: MATNÝ
- REKTIFIKACE: NE
- NASÁKAVOST: E>10%
- PŘESNÁ BARVA BUDE VYVZOROVÁNA A URČENA INVESTOREM PŘED REALIZACÍ STAVBY VČ. SPÁROVACÍ HMOTY
- LEPENO FLEXIBILNÍM LEPIDLEM NA KERAMIKU DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
- SPÁROVÁNÍ: CEMENTOVOU SPÁROVACÍ HMOTOU - BARVA PŘIZPŮSOBENA BARVĚ OBKLADAČKY

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR [d*v*š] mm	SCHÉMA	KS	POČET SESTAV	KS CELKEM
P4	JEDNODUCHÝ PŘEKLAD Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU DO TL. ZDIVA 150 mm	1250*249*150		4	4	4
P14	JEDNODUCHÝ PŘEKLAD ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU DO TL. ZDIVA 250 mm	3000*249*250		1	1	1
P15	PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ VYZTUŽENÝ PŘEKLAD	1400*190*60		2	1	2
P16	PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ VYZTUŽENÝ PŘEKLAD	1400*190*115		2	1	2
P17	VÁLCOVANÝ PROFIL IPN120 (S235)	1400*120*58		4	2	8
P18	MONOLITICKÝ ŽB PŘEKLAD			1	1	1

LEGENDA MATERIÁLŮ - SÁDROKARTONOVÉ STĚNY

SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw =až 25 dB
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30
- TL. PŘÍČKY: 100 mm
- VELIKOST KOTEVNÍHO PROFILU: R-CW 75
- IZOLACE UVNITŘ PŘÍČKY: MINERÁLNÍ VATA tl. 60 mm, OBJEM. HMOT. min. 30 kg/m³
- OPLÁŠTĚNÍ: Z JEDNÉ STRANY 2x SÁDROKARTONOVÁ IMPREGNOVANÁ AKUSTICKÁ DESKA DLE ČSN EN 520 TYPU DFH2 tl. 12,5 mm
- HMOTNOST KONSTRUKCE: 27 kg/m²

VÝPLŇ PŘÍČEK Z MINERÁLNÍ VATY V PÁSECH
- SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: max. λ=0,039 W/mK
- FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU: μ=1
- TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1
- OBJ. HMOTNOST : min. 30 kg/m³

SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI15
- TL. PŘEDSTĚNY: 87,5 mm
- VELIKOST KOTEVNÍHO PROFILU: R-CW 75
- IZOLACE UVNITŘ PŘÍČKY: BEZ IZOLACE
- OPLÁŠTĚNÍ: Z JEDNÉ STRANY 1x SÁDROKARTONOVÁ STAVEBNÍ DESKA DLE ČSN EN 520 TYPU A tl. 12,5 mm
- HMOTNOST KONSTRUKCE: 11 kg/m²

SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: Rw =až 54 dB
- POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI60
- TL. PŘÍČKY: 300 mm
- VELIKOST KOTEVNÍHO PROFILU: R-CW 75+75
- IZOLACE UVNITŘ PŘÍČKY: MINERÁLNÍ VATA tl. 50+50 mm, OBJ. HMOT. min. 15 kg/m³
- OPLÁŠTĚNÍ: Z OBOU STRAN 2x SÁDROKARTONOVÁ IMPREGNOVANÁ AKUSTICKÁ DESKA DLE ČSN EN 520 TYPU DFH2 tl. 12,5 mm
- HMOTNOST KONSTRUKCE: 44 kg/m²

VÝPLŇ PŘÍČEK Z MINERÁLNÍ VATY V PÁSECH
- SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: max. λ=0,037 W/mK
- FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU: μ=1
- TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1
- OBJ. HMOTNOST : min. 15 kg/m³

LEGENDA MATERIÁLŮ

CIHLA PLNÁ VCM CP 290x140x65 mm P20
ZDĚNÁ NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M10

TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I
ROZMĚR: 599x249x250 mm
TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU: 5 MPa
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 0,535 W/m²K
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: 0,150 W/mK
OBJEMOVÁ HMOTNOST: min. 525 kg/m³
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1
POŽÁRNÍ ODOLNOST: REI 180
ZDĚNÉ NA ZDÍCÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY S PEVNOSTÍ V TLAKU 10 MPa

TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I
ROZMĚR: 599x249x200 mm
TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU: 2,8 MPa
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 0,613 W/m²K
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: 0,130 W/mK
OBJEMOVÁ HMOTNOST: min. 475 kg/m³
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1
POŽÁRNÍ ODOLNOST: REI 180
ZDĚNÍ NA ZDÍCÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY S PEVNOSTÍ V TLAKU 10 MPa

TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I
ROZMĚR: 599x249x150 mm
TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU: 2,8 MPa
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 0,794 W/m²K
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: 0,130 W/mK
OBJEMOVÁ HMOTNOST: min. 475 kg/m³
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1
POŽÁRNÍ ODOLNOST: REI 180
ZDĚNÍ NA ZDÍCÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY S PEVNOSTÍ V TLAKU 10 MPa

TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I
ROZMĚR: 599x249x100 mm
TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU: 2,8 MPa
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: 1,111 W/m²K
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: 0,130 W/mK
OBJEMOVÁ HMOTNOST: min. 475 kg/m³
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1
POŽÁRNÍ ODOLNOST: REI 120
ZDĚNÍ NA ZDÍCÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY S PEVNOSTÍ V TLAKU 10 MPa

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE KATEGORIE I NA PERO+DRÁŽKA
ROZMĚRY: 248x248x240 mm
TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU: 20 MPa
SOUČINITEL TEPELNÉ ODOLNOSTI: 0,850 W/mK
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: min. Rw=59 dB
OBJEMOVÁ HMOTNOST: 2000 kg/m³
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1
POŽÁRNÍ ODOLNOST: REI 180
ZDĚNÍ NA ZDÍCÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY S PEVNOSTÍ V TLAKU 10 MPa

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE KATEGORIE I NA PERO+DRÁŽKA
ROZMĚRY: 248x248x150 mm
TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU: 20 MPa
SOUČINITEL TEPELNÉ ODOLNOSTI: 0,850 W/mK
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST: min. Rw=52 dB
OBJEMOVÁ HMOTNOST: 2000 kg/m³
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1
POŽÁRNÍ ODOLNOST: REI 180
ZDĚNÍ NA ZDÍCÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY S PEVNOSTÍ V TLAKU 10 MPa

SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY NA KOVOVÉM ROŠTU DVOJITĚ OPLÁŠTĚNY SDK DESKAMI TL. 12,5 mm
BEZ VÝPLNĚ IZOLACÍ

SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY NA KOVOVÉM ROŠTU CW 50 JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNY SDK AKUSTICKÝMI DESKAMI TL. 12,5 mm
VÝPLŇ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY TL. 40 mm

SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA NA DVOJITÉ KOVOVÉ KONTRUKCI Z PROFILŮ CW 50 DVOJITĚ OPLÁŠTĚNA SDK IMPREG. DESKAMI TL. 12,5 mm, VÝPLŇ IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY TL. 50 mm

SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY NA KOVOVÉM ROŠTU CW 75 JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNY SDK DESKAMI TL. 12,5 mm
BEZ VÝPLNĚ IZOLACÍ

TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU S GRAFITEM PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
TLOUŠŤKA: 200 mm
ROZMĚRY DESKY (D*Š*V): 1000*200*500 mm
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: λ ≤ 0,032 W/mK
FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU: 20-40
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: E

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI-ČEDIČOVÁ VLNA
TLOUŠŤKA: 220 mm VE DVOU VRSTVÁCH
ROZMĚRY DESKY (D*Š*V): 1200*100*600 mm, 1200*120*600 mm
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: λ ≤ 0,035 W/mK
FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU: 1
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1

DŘEVĚNÝ OBKLAD FASÁDY Z PRKEN TL. 26 mm
KOTVEN NA OCELOVÝ ROŠT

NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÝ SKELET OPLÁŠTĚNÝ STRUSKOPEMZOBETONOVÝMI PANELY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
CIHLA PLNÁ PÁLENÁ ZDĚNÁ NA MALTU MVC

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F tl. 160 mm + CELOPROBARVENÁ OMÍTKA ROZTÍRANÁ tl. 10 mm
V SOKLOVÉ ČÁSTI EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY

POZNÁMKA

- ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ VEDENY V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH.
- V MÍSTECH ZŘÍZENÍ/ROZŠÍŘENÍ OTVORŮ OSAZENY NOVÉ PŘEKLADY - VÁLCOVANÉ PROFILY - NÁVR SOUČÁSTÍ STATICKÉHO NÁVRHU D.1.2
- PODROBNOSTI OHLEDNĚ PVC UPŘESNÍ INVESTOR V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY. JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O SPECIFIKACI POVRCHU, BARVY A PODOBNĚ.
- PODROBNOSTI OHLEDNĚ KERAMICKÉ DLAŽBY UPŘESNÍ INVESTOR V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY. JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O SPECIFIKACI BARVY, FORMÁTU, POVRCHU, BARVY SPÁROVACÍ HMOTY A PODOBNĚ. KERAMICKÉ VÝROBKY BUDOU K OŠETŘENÉMU PODKLADU LEPENY ZA POMOCÍ LEPIDLA NA KERAMIKU. PROSTORY, KDE JE NAVRŽENA KERAMICKÁ DLAŽBA A NENÍ NAVRŽEN KERAMICKÝ OBKLAD, BUDE PROVEDEN SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY. V PŘÍPADĚ VÝBĚRU DLAŽBY, U KTERÉ JE MOŽNO POUŽITÍ SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉHO PŘÍSLUŠNÉHO SOKLU, POUŽÍT TENTO SOKL. V PŘÍPADĚ, ŽE SE V SORTIMENTU VÝROBCE DLAŽBY SOKL NENABÍZÍ, PROVÉST SOKL ŘEZÁNÍM Z KERAMICKÉ DLAŽBY DO VÝŠKY 150 mm.
- V PROSTORÁCH DVEŘÍ BUDE PŘECHOD MEZI RŮZNÝMI PODLAHOVÝMI KRYTINAMI A PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ DO 5 mm PŘEKRYT PŘECHODOVOU LIŠTOU. TYP A BARVA BUDOU UPŘESNĚNY BĚHEM REALIZACE STAVBY ZA ÚČASTI INVESTORA.
- PŘEDSTĚNY V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ BUDOU PŘEDSAZENY PŘED ZDĚNOU KONSTRUKCI A BUDOU PROVEDENY JAKO SÁDROKARTONOVÉ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ BEZ VÝPLNĚ IZOLACÍ. VÝŠKA PŘEDSTĚNY JE STANOVENA DLE VÝŠKY UVEDENÉ VE VÝKRESE. HLOUBKA PŘEDSTĚN, NENÍ-LI STANOVENO JINAK JE 150 mm.
- V PŘÍPADĚ ZAVĚŠENÍ SANITY BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÝCH VYNÁŠECÍCH PRVKŮ ZTI, PŘÍPADNĚ BUDOU PROVEDENY VÝZTUHY URČENÉ PRO SDK, NEBO VÝDŘEVA Z OSB DESKY (DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE)
- V PROSTORÁCH HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ A V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ BUDOU POUŽITY SÁDROKARTONOVÉ DESKY PRO VLHKÉ PROSTŘEDÍ tl. 12,5 mm.
- V PROSTORU S UMYVADLY BUDE PROVEDEN HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR NA PODLAZE A NA ZDI ZA UMYVADLEM
- PRVNÍ A POSLEDNÍ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ BUDE BAREVNĚ OD OSTATNÍCH BAREVNĚ ODLIŠEN

- V MÍSTĚ NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA PRUŽNÁ DILATAČNÍ SPÁRA PO CELÉ VÝŠCE OBJEKTU (ZÁKLADY, ZDIVO, STŘEŠNÍ KONSTRUKCE) TL. 50 mm VYPLNĚNA PRUŽNOU IZOLACÍ (MINERÁLNÍ VATA) O MIN. OBJM. HMOTNOSTI 50 kg/m3.
- POZICE PROSTUPŮ JE NUTNO KOORDINOVAT SE VŠEMI PROFESEMI A SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ.
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE BĚHEM PRACÍ ZJIŠTĚNA ZÁSADNĚ ODLIŠNÁ SKUTEČNOST, NEŽ JE PŘEDPOKLÁDANÁ V PROJEKTU, BUDE NASTALÁ SITUACE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ STATIKEM
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VZORKY VŠECH POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ A BAREV MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY INVESTOREM NEJLÉPE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI

SEVER

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 276,03 m n.m.

OBJEDNATEL :

MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511
735 41 PETŘVALD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. NIKOLA KOUKALOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH.JAN PALDUS	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: PETŘVALD	

NÁZEV AKCE :
REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ

STUPEŇ	DPS
DATUM	10/2019
FORMÁT/POČET STR.	A4/10
MĚŘÍTKO	1:50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Č. ZAK.	19009
SOUBOR	DWG
ČÍSLO SOUPRAVY	

NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA
ČÁST : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY : PŮDORYS 2NP - NOVÝ STAV
Č. PŘÍLOHY : 19009-DPS-D.1.1-SO 01-18