



POZNÁMKA:

Napětíová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-C-S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41, zvýšena použitím proudového chrániče.

Stávající rozvaděč je v provedení oceloplechovém, zapuštěném s dveřmi, krytí IP 30/20. Rozvaděč se pouze nově vyzbrojí.

Výzbroj rozvaděče:

- vypínač ZP-A 40/3	1ks
- jistič PL7 – C10/1		4ks
- jistič PL7 – B6/1		1ks
- proudový chránič s nadproudovou ochrannou PFL7-B16/1N/003	1ks
- DIN lišta		1ks

Projektant Ing. KREISS	Zpracoval Ing. KREISS	Kreslil Ing. KREISS	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Investor : Město Petřvald, nám. gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald				Formát	1A4
Místo stavby: k.ú. Petřvald u Karviné, p.č. 1815/2, 1821/1				Datum	06/17
Stavební akce: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 – MĚSTO PETŘVALD SO 101 – OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY Elektroinstalace				Účel	DSP
				Měřítka	
Úprava rozvaděče R01-3A – WC 1.NP				Archivní č.	
				č. výkresu D 1.4.d-2	č.kopie