



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8



Č.j. HSOS-10164-2/2019

Karviná 18.11.2019

Vyřizuje: Ing. Veronika Gogolová

Tel.: 950 711 127

E-mail: veronika.gogolova@hzsmk.cz

Počet listů: 1

Přílohy:

PID: HZSTX00BLAXP

Město Petřvald
Gen. Vicherlka 2511
735 41 Petřvald

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Nové veřejné osvětlení na ulici Březinská

Místo stavby: parc. č. 43/1, 2351, 2352, 2353/1, 2370, k. ú. Petřvald u Karviné

Stavebník – investor: Město Petřvald, Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČ: 00297593

Předložená dokumentace: dokumentace pro územní řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 23.10.2019. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Projektová dokumentace (zpracovatel David Klimša, číslo ČKAIT:1103678, datum: 10/2019).

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

nrap. Ing. Veronika Gogolová
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového
řízení